

Deel 1 Brandveiligheid in publiektoegankelijke inrichtingen

Artikel 1 Doelstellingen

Dit reglement bepaalt de minimumnormen inzake brandpreventie, waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van publiek toegankelijke gebouwen moeten voldoen.

Artikel 2 Toepassingsgebied

De bepalingen van dit reglement zijn van toepassing op alle inrichtingen of delen van inrichtingen, die gewoonlijk, tijdelijk of occasioneel⁸² toegankelijk zijn voor het publiek, ook al wordt het publiek er slechts onder bepaalde voorwaarden toegelaten (kosteloos, tegen betaling of opvertoon van een lidkaart).

Hieronder wordt verstaan: zalen, restaurants, parochiezalen, kantines, drankgelegenheden, cafés, tavernes, verbruikszalen, frituren, dansgelegenheden, discotheken, bars, snackbars, eethuizen, vergaderzalen, feestzalen, sportzalen, schietstanden, winkelruimten, jeugdlokalen, bioscopen, culturele centra, dienstencentra, congrescentra, pop-up's, groepspraktijken, ...

De vermelde lijst is niet limitatief.

Zij gelden niet voor:

- installaties in open lucht en inrichtingen in tijdelijke constructies zoals tenten en kermisinrichtingen;
- voor publiek toegankelijke inrichtingen waarop uit hoofde van brandveiligheid en in het kader van de hoofdfunctie van de inrichting, een andere wetgeving van toepassing is met uitzondering van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing;
- gebouwen waarvan een beperkt aantal lokalen (wachtkamer, spreekkamer) gebruikt worden voor de uitoefening van een vrij beroep of dienstverlening (m.u.v. groepspraktijken) voor zover er geen grotere brandbelasting aanwezig is dan in een woning;
- eengezinswoningen

Artikel 3 Procedures

De exploitant moet voor het openen, openhouden of heropenen van een publiek toegankelijke inrichting een gunstig attest brandveiligheid van de burgemeester bekomen.

Bij elke wijziging van exploitatie of exploitant, bij transformatie of renovatiewerken, bij vernieuwing van de binneninrichting⁸⁴, bij wijziging van de netto-oppervlakte, bij bestemmingswijziging en bij elke wijziging die de brandveiligheid en de evacuatiemogelijkheden kan beïnvloeden, dient voorafgaandelijk door de exploitant een brandveiligheidsinspectie te worden aangevraagd aan de burgemeester. Na een brandveiligheidscontrole ter plaatse maakt de brandweer een brandpreventieverslag over aan de burgemeester. De burgemeester kan op basis van dit brandpreventieverslag⁸⁵ een brandveiligheidsattest afleveren.

Het brandpreventieverslag bevat de maatregelen, die door de exploitant moeten worden getroffen om in overeenstemming te zijn met onderhavige reglementering.

Artikel 4 Vereiste attesten

4.1 Verzekering

Inrichtingen die onder de toepassing vallen van Hoofdstuk II van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, bezorgen aan de burgemeester een duplicaat van het door de verzekeringsonderneming aan

de verzekeringnemer afgeleverd attest, bepaald bij artikel 7 van het Koninklijke besluit van 5 augustus 1991 tot uitvoering van de artikelen 8, 8 bis en 9 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de verplichtte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen. Tevens wordt een duplicaat van het attest bewaard in het veiligheidsdossier.

4.2 Attesten brandklasse, brandweerstand en technische installaties

De exploitant legt op eenvoudige vraag van de brandweerdienst geldige attesten voor betreffende

materiaalklasse, brandweerstand en keuringen van technische installaties.

4.3 Het ter beschikking stellen van een gebouw aan derden

Indien de eigenaar of uitbater zijn gebouw ter beschikking stelt van derden onder welke vorm dan ook, is hij verplicht de geldende brandveiligheidsvoorschriften schriftelijk ter kennis te brengen aan deze derden en dit tegen ontvangstbewijs.

Artikel 5 Algemene bepalingen

5.1 Definities

1. **Aantrede:** is de horizontale projectie van de afstand tussen twee opeenvolgende trapneuzen, gemeten op de looplijn.
2. **Afgewerkte vloer:** horizontale wand die de scheiding vormt tussen een bouwlaag van een gebouw en de onmiddellijk hogere of onmiddellijk lagere bouwlaag; deze wand omvat gewoonlijk de volgende drie delen:
 - o de vloerbedekking (eventueel samengesteld uit: rokken, isolatielagen, zwevende vloeren...);
 - o de onafgewerkte vloer;
 - o het plafond.
3. **Autonome stroombron:** elektrische energiebron waarvan het debiet onafhankelijk is van de in normale dienst gebruikte bron(nen); zij is in staat om gedurende een bepaalde tijd installaties of toestellen te voeden waarvan het in dienst houden onmisbaar is. Deze autonome stroombron kan bestaan uit een aansluiting op het openbaar laagspanningsnet wanneer, in normale dienst, de stroomvoeding voortkomt van een statische transformator die aangesloten is op het hoogspanningsnet en die in of nabij het gebouw staat. Deze oplossing is toegelaten indien bij onderbreking van het hoogspanningsnet het openbaar laagspanningsnet in werking blijft. Dit wordt geattesteerd door de elektriciteitsmaatschappij.
4. **Brand:** het geheel van de verschijnselen behorend bij een niet-gecontroleerde schade brengende verbranding.
5. **Brandpreventie:** het geheel van veiligheidsmaatregelen, zoals omschreven in artikel 1 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen.
6. **Compartiment:** deel van een gebouw begrensd door wanden die de brandvoortplanting naar het aanliggende compartiment of compartimenten gedurende een bepaalde tijd dienen te beletten. Een compartiment is al dan niet onderverdeeld in lokalen.
7. **Dansvloer:** hieronder dient men te verstaan de vrije vloeroppervlakte van de inrichting waar gedanst wordt.
8. **Deur:** is een bouwelement, dat in een wandopening geplaatst wordt, bestemd om doorgang mogelijk te maken en te verhinderen; de deur bevat een vast gedeelte (deuromlijsting met of zonder bovenpaneel en/of zijpanelen), een beweegbaar gedeelte (deurvleugel), ophangings-, bedienings- en sluitingsorganen en de verbinding met de ruwbouw.
 - o **Zelfsluitende deur:** deur uitgerust met een inrichting die in normale werkingsvoorwaarden bestendig tot sluiten gedreven wordt.
 - o **Bij brand zelfsluitende deur:** deur uitgerust met een automatisch toestel dat ze bij brand tot sluiten dwingt.
 - o **Branddeur:** deur die gelijktijdig voldoet aan de definities inzake weerstand tegen brand.

Voor brandwerende deuren, geplaatst na het in voege treden van dit reglement, dient een plaatsingsattest voorgelegd te worden bij het inspectiebezoek van de brandweer waaruit blijkt dat de deur geplaatst is volgens de plaatsingsvoorschriften van de fabrikant.
 - o **Draaideur:** deur die om een verticale as met één of meerdere vleugels
 - o **Automatische schuifdeur:** deur die via een detector opent.
9. **Evacuatie deur met dubbele vleugel:** deur met 2 vleugels waarbij elke vleugel is voorzien van een deursluiting. Op de gewone vleugels staat de deursluiting op normale hoogte, op de 2 de vleugel wordt de deursluiting iets hoger geplaatst, waarbij de deurvleugel kan geopend worden door een lichte druk neerwaarts.
10. **Evacuatie niveau:** bouwlaag die de uitgang(en) bevat waardoor de evacuatie naar buiten mogelijk is. Deze uitgangen leiden naar de openbare weg of naar een ruimte vanwaar die bereikbaar is.
11. **Evacuatie weg:** Maximaal 10 % hellende weg, binnen het gebouw, die toegang geeft tot trappenhuisen, vluchtterrassen of uitgangen.
12. **Inrichting:** een lokaal of geheel van lokalen en/of gebouw.
13. **Keukens:**

- o **Aanrechtkeuken:** is een vertrek bestemd voor het beperkt gereedmaken van koude en warme spijzen met behulp van apparaten welke zichzelf na verloop van tijd automatisch uitschakelen (voorbeeld: waterkoker, toaster, microgolfoven...) en dit is een vertrek bestemd voor het bewaren van eetwaren, keukengereedschap...
 - o **Keuken voor huishoudelijk gebruik:** is een keuken met andere toestellen dan in een aanrechtkeuken. Tevens mogen de volgende toestellen aanwezig zijn in een keuken voor huishoudelijk gebruik:
 - o maximaal 2 mobiele, elektrische frituurtoestellen met een maximaal gecumuleerde inhoud tot 20 liter waarvan het stopcontact onmiddellijk bereikbaar is. Gasfrituurtoestellen worden niet aanzien als mobiele toestellen.
 - o **Keuken voor niet huishoudelijk gebruik:** Elke keuken met een vast frituurtoestel en/of meer dan 2 mobiele frituurtoestellen of waarbij de gecumuleerde inhoud van de mobiele frituurtoestellen groter is dan 20 liter
14. **Leidingen:** algemene term die de elektrische geleiders, de kanalen en de pijpen aanduidt.
15. **Lokaal verbrandingstoestel:** verbrandingstoestel geplaatst in het lokaal dat het bedient of in een ander dan de gemeenschappelijke technische lokalen. Voorbeeld: gasradiator of radiator met vloeibare brandstof, kolenkachel, warmeluchtgenerator met verbranding in een lokaal toegankelijk voor het publiek, appartementsstookketel, waterverwarmer met verbranding, kooktoestel met verbranding
16. **Looplijn:** de looplijn wordt als volgt bepaald:
- o bij steektrappen en scheluwe trappen, ongeacht hun breedte, ligt de looplijn in het midden van de trap;
 - o bij draaitrappen breder dan 0,75 m, ligt de looplijn op minstens 0,40 m en hoogstens 0,60 m van de binnenkant van de leuningzone of van de spil, en op minstens 0,35 m van de buitenranden van de treden;
 - o bij draaitrappen smaller dan 0,75 m ligt de looplijn in het midden.
17. **Nieuw gebouw:** een gebouw dat moet beantwoorden aan de voorwaarden zoals opgenomen in het Koninklijk Besluit van 07 juli 1994 en latere wijzigingen tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen.
18. **Onafgewerkte vloer:** horizontale ruwe wand, dragend en scheidend, en omvattend: de dragende delen, de vloerplaten, de tussenliggers en de eventuele vulling, waarbij het geheel de ruwbouw van de vloer vormt.
19. **Ontdekking, detectie, melding, waarschuwing, alarm**
Een brand kan worden:
- o ontdekt door één of meer personen;
 - o gedetecteerd door één of meer automatische middelen.
- De melding bestaat erin de brandweer te informeren over de ontdekking of de detectie van een brand.
- De waarschuwing behelst het doorgeven van de ontdekking of de detectie van een brand aan de organisatorisch daarbij betrokken personen.
- Het alarm beveelt de gebruikers hun compartiment te verlaten.
20. **Open haard:** is een sfeerverwarming door middel van open haarden.
21. **Oppervlakte van een compartiment:** horizontale bruto-oppervlakte zonder enige aftrek gemeten tussen de binnenvlakken der compartimentwanden.
- o **Totale oppervlakte:** Is de totale bruto-oppervlakte van de ganse inrichting, d.w.z. zowel van de publiek toegankelijke als niet toegankelijke lokalen en delen.
 - o **Totale publiek toegankelijke oppervlakte:** Onder de totale oppervlakte van de voor het publiek toegankelijke lokalen en delen, dient verstaan de oppervlakte die binnen de muren van de publiek toegankelijke lokalen (aanhorigheden zoals toiletten, vestiaires e.a. niet inbegrepen) gemeten wordt, zonder aftrek van de oppervlakte bezet door toonbanken, tapkasten en ander meubilair of goederen.
22. **Optrede:** is de verticale projectie van de afstand tussen twee opeenvolgende trapneuzen.
23. **Plafond:** bedekking en/of bescherming van het ondervlak van de onafgewerkte vloer, die bijdragen tot het bekomen van de vereiste EI van de afgewerkte vloer. Tussen de onafgewerkte vloer en het plafond kan er een afgesloten ruimte zijn.
24. **Publiek toegankelijke inrichting:** een inrichting met een publiek toegankelijke bestemming.
- o **Nieuwe publiek toegankelijke inrichting:**
 - o ofwel een bestaande inrichting dat niet onderworpen is aan onderhavig reglement van bestemming en/of aard wijzigen zodanig dat het onderworpen wordt aan het reglement;

- Deze bestaande inrichting is gelegen in een gebouw dat moet beantwoorden aan de
Voorschriften van de basisnormen brandveiligheid;
- o ofwel in een nieuw gebouw een lokaal of groep van lokalen een publiek toegankelijke bestemming geven.
 - o **Bestaande publiek toegankelijke inrichting:** een inrichting die bij de inwerkingtreding van dit reglement reeds geëxploiteerd wordt.
25. **Structurele elementen:** de bouwelementen die de stabiliteit van het geheel of van een gedeelte van het gebouw verzekeren (zoals kolommen, dragende wanden, hoofdbalken, afgewerkte vloeren en andere essentiële delen die het geraamte of skelet van het gebouw vormen) en die bij bezwijken aanleiding geven tot voortschrijdende instorting; voortschrijdende instorting treedt op indien het bezwijken van een constructieonderdeel aanleiding geeft tot bezwijken van onderdelen van het gebouw die zich niet bevinden in de onmiddellijke omgeving van het beschouwde onderdeel en indien de draagkracht van het overblijvende bouwwerk onvoldoende is om de optredende belasting te dragen.
 26. **Technisch lokaal of ruimte:** lokaal of ruimte waarin vaste toestellen of installaties zijn opgesteld, verbonden met het gebouw, en dat (die) enkel toegankelijk is voor de personen belast met bediening, toezicht, onderhoud of herstelling.
 27. **Terras:** een afgescheiden ruimte met zitjes waar men kan uitrusten of iets kan consumeren.
 - o **Buitenterras:** in de openlucht, met een uitdrukkelijk karakter van buitenruimte bv. niet-overdekte buitenruimte.
 - o **Binnenterras:** een terras met een overdekte constructie waarvan de terraselementen tot één constructief geheel zijn samengevoegd, dat als uitbreiding van de aanpalende publiek toegankelijke inrichting dient en dat volledig afgesloten kan worden.
 28. **Tijdelijke inrichting / tijdelijke constructie:** is een inrichting of een constructie waarvoor men geen stedenbouwkundige vergunning dient aan te vragen.
 - **Tijdelijke inrichting:** inrichting die maximum 6 maanden wordt uitgebaat
 - o Voorbeeld tijdelijke inrichting: pop-up, ...
 - o Voorbeeld tijdelijke constructie: tent, marktkraam, kermis,....
 29. **Toegangswegen brandweer:** de toegangswegen tot de inrichting worden bepaald in akkoord met de brandweer, die als leidraad de basisnormen hanteert. Bijgebouwen, uitspringende daken, luifels, uitkragende delen of andere dergelijke toevoegingen zijn enkel toegelaten indien daardoor noch de evacuatie, noch de veiligheid van de personen, noch de actie van de brandweer in het gedrang komen.
 30. **Uitbreiden:** dit is een lokaal toegankelijk voor het publiek in oppervlakte vergroten. Wanneer de uitbreiding gebeurt buiten het lokaal toegankelijk voor publiek dient de uitbreiding met haar bijhorende evacuatiewegen aan onderhavig reglement te voldoen.
 31. **Vals plafond:** horizontaal element, aangebracht onder de afgewerkte vloer om een ruimte hieronder te begrenzen.
 32. **Vaste zitplaatsen:** zijn onderling van elkaar gescheiden zitplaatsen, welke in de vloer van de inrichting vast verankerd worden.
 33. **Verbouwing / renovatie:** een structurele / bouwkundige wijziging van een bestaand gebouw.
 34. **Vernieuwing:** dit is een wijziging aan de binneninrichting van een bestaand lokaal of gebouw, zonder structurele / bouwkundige wijzigingen.
 35. **Vluchtterras:** Maximaal 10 % hellende vluchtweg, buiten het gebouw, die toegang geeft tot trappen of uitgangen.
 36. **Wand:** al dan niet verticaal bouwelement dat twee volumes scheidt; een binnenwand bevindt zich tussen twee binnenomgevingen; een buitenwand bevindt zich tussen een binnen- en een buitenomgeving.
 37. **Zaal:** is een multifunctioneel vertrek waar publiek wordt toegelaten.

5.2 Brandgedrag van materialen

Voor al de definities in dit reglement inzake weerstand tegen brand en reactie tegen brand gelden de bepalingen vermeld in de toepasselijke bijlagen van het KB van 19 december 1997 Koninklijk Besluit en latere wijzigingen tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen.

5.3 Aantal toegelaten personen

Het maximaal aantal toegelaten personen wordt vastgesteld aan de hand van volgende criteria.

Het criterium dat het minst aantal personen vermeldt (dus ongunstigste) moet in rekening worden gebracht.

5.3.1 Op basis van het aantal zitplaatsen of vloeroppervlakte:

5.3.1.1 indien geen vaste zitplaatsen:

Algemeen

- 5.3.1.1.1 in inrichtingen toegankelijk voor het publiek: één persoon per 1 m² totale publiek toegankelijke oppervlakte.

Uitgezonderd

- 5.3.1.1.2 op dansvloer: 3 personen per 1 m² totale publiek toegankelijke oppervlakte;
5.3.1.1.3 in cafés en zalen: 2 personen per 1 m² totale publiek toegankelijke oppervlakte;
5.3.1.1.4 in winkels: één persoon per 3 m² totale publiek toegankelijke oppervlakte.
5.3.1.1.5 waar uitsluitend vaste zitplaatsen zijn aangebracht:
5.3.1.1.6 Op basis van het aantal vaste zitplaatsen.
5.3.1.1.7 Op basis van het aantal uitgangen

Het berekenen van het aantal uitgangen moet gesteund zijn op de onderstelling dat, bij het verlaten van het gebouw, alle personen van een verdieping zich samen naar de lagere verdieping begeven en dat deze al ontruimd is, als zij er aankomen.

- o 1 uitgang maximaal aantal = 99 personen
- o uitgangen maximaal aantal = 499 personen
- o + n uitgangen waarbij n het geheel getal is onmiddellijk groter dan de deling door 1000 van de maximale bezetting van het compartiment, indien de bezetting 500 of meer dan 500 personen bedraagt

Er is steeds minimum één uitgang die rechtstreeks toegang geeft op de openbare weg of op een hiermee gelijkgestelde plaats.

Het minimum aantal uitgangen kan door de brandweer verhoogd worden in functie van de maximale bezetting en/of de configuratie van de lokalen.

Het aantal uitgangen van bouwlagen en lokalen wordt bepaald zoals voor de compartimenten.

5.3.1.1.8 Op basis van de nuttige breedte van de uitgangen

In centimeter aan het aantal personen, die ze moeten gebruiken om de inrichting te ontruimen.

Wanneer de inrichting op bovenverdiepingen of in kelderverdiepingen voor het publiek toegankelijke lokalen heeft, moeten deze door vaste trappen bediend worden.

Elke uitgang moet evenwel een minimum vrije hoogte hebben van 2 m en een vrije breedte hebben van minimum

80 cm in het geval van een stedenbouwkundige vergunning en 70 cm in geval van bestaande exploitatie.

De minimumbreedte voor elke trap bedraagt minimum 80 cm in het geval van een stedenbouwkundige vergunning en 70 cm in geval van bestaande exploitatie.

De nuttige breedte van de vluchtruimtes (trappen, overlopen, evacuatiewegen...) wordt als volgt bepaald:

- o in geval van evacuatiewegen, deuren, vluchtterrassen en hellende toegangen : nuttige breedte (cm) = aantal personen x 1 cm
- o voor trappen die naar de uitgangen dalen: nuttige breedte (cm) = aantal personen x 1,25 cm
- o voor trappen die naar de uitgangen stijgen: nuttige breedte (cm) = aantal personen x 2 cm

Voor gebouwen die behoren tot het toepassingsgebied van het Koninklijk Besluit van 07 juli 1994 en latere wijzigingen dient bij de bepaling van de vereiste nuttige breedte van de uitgangen rekening gehouden te worden met doorgangseenheden van 60 cm.

- 5.3.1.1.9 Bepaald door de brandweer op basis van de risico's, de bezetting, de functie, de bereikbaarheid of de inplanting van het gebouw.

5.3.1.1.10 Van toepassing op horecazaken en zalen:

Het maximaal aantal personen dat in de inrichting aanwezig mag zijn, moet worden aangeduid op een bordje dat, duidelijk leesbaar en goed zichtbaar, bij de ingang(en) wordt aangebracht door de exploitant, die alle nodige maatregelen neemt om overschrijding van dit aantal te voorkomen.

5.3.2 Indeling op basis van het aantal toegelaten personen

Op basis van de vorige criteria worden volgende indelingen gemaakt:

Categorie	Aantal personen
A	Van 0 tot en met 49 personen

B	Van 50 tot en met 99 personen
C	Van 100 tot en met 499 personen
D	Vanaf 500 personen

Artikel 6 Nieuw publiek toegankelijk inrichtingen

Deze bepaling is van toepassing op de nieuwe publiek toegankelijke inrichtingen in gebouwen die vallen onder het toepassingsgebied van de basisnormen brandveiligheid en de bijhorende evacuatiewegen voor categorie A, B, C en D.

De inrichting moet voldoen aan de eisen vermeld in:

- Het koninklijk besluit van 7 juli 1994 en latere wijzigingen tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie bij brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen
- De bijkomende voorwaarden vermeld onder artikel 4.2.9 van onderhavig reglement.

6.1 Inplanting en toegangswegen

De publiek toegankelijke inrichting moet steeds bereikbaar zijn voor de hulpdiensten.

6.1.1 Compartimentering en evacuatie

6.1.1.1.1 Compartimentering

De publiek toegankelijke inrichting dient gecompartmenteerd te zijn van de delen van het gebouw die niet tot de uitbating behoren, ongeacht of deze in gebruik zijn door de uitbater en/of derden.

Volgende aanhorigheden mogen beschouwd worden als deel uitmakend van de publiek toegankelijke inrichting:

- 6.1.1.1.1.1 Aanrechtkeuken en keukens voor huishoudelijk gebruik
- 6.1.1.1.1.2 Keuken voor niet-huishoudelijk gebruik waarbij elk frituurtoestel uitgerust is met een vaste automatische blusinstallatie, welke gekoppeld is aan een mechanisme dat bij in werking treden vande blusinstallatie de brandstoftoevoer afsluit
- 6.1.1.1.1.3 Muurkasten
- 6.1.1.1.1.4 Lokalen die als drankopslagplaats gebruikt worden
- 6.1.1.1.1.5 Lokalen die als drankopslagplaats gebruikt worden
- 6.1.1.1.1.6 Lokalen die dienen als werkruimte of beperkte opslag allerhande

6.2 Voorschriften inzake constructie van compartimenten en evacuatie ruimten

6.2.1 Compartimenten

De binnenwanden, die de scheiding vormen tussen het publiek toegankelijke gedeelte en de overige delen van het gebouw dienen een brandweerstand EI60 te hebben.

De deuren in deze binnenwanden zijn van het (bij brand) zelfsluitende type en hebben een brandweerstand van ten minste EI130.

6.2.2 Draaizin van uitgangdeuren

Tijdens de openingsuren van de inrichting mogen de uitgangdeuren en de deuren in de evacuatiewegen in geen geval vergrendeld of met een sleutel gesloten worden.

De deuren in de evacuatiewegen moeten ofwel in beide richtingen ofwel in de vluchtzin opendraaien. Voor inrichtingen van de categorie A, mag de deur van de uitgang naar binnen draaien.

Voor inrichtingen van de categorie B moet ten minste 1 uitgang deur in beide richtingen ofwel in de vluchtrichting draaien.

Voor inrichtingen van de categorie C en D moeten alle uitgangdeuren in beide richtingen ofwel in de vluchtrichting opendraaien.

Publiek toegankelijke inrichtingen van de categorieën B, C of D waarvan een deur niet in de vluchtzin kan opendraaien omdat ze zich op minder dan haar breedte van de rooilijn bevindt, moeten een sas voorzien met een binnendeur die in de vluchtrichting opent zodat de deur op de rooilijn, bij aanwezigheid van publiek in open stand kan geblokkeerd worden.

De deuren in de evacuatiewegen die twee uitgangen verbinden moeten in beide richtingen opendraaien.

Automatisch werkende schuif- of draaideuren mogen gebruikt worden voor uitgangen die rechtstreeks naar buiten uitgeven, mits zij op een eenvoudige wijze (met zogenaamd paniekbeslag) kunnen opendraaien in de vluchtzin.

Trommeldeuren, draaipaaletjes, deuren die niet in de vluchtzin opendraaien en schuifdeuren die niet kunnen opendraaien in de vluchtzin zijn in uitgangen slechts in overtal toegelaten.

Bij evacuatie deuren met een dubbele vleugel, dienen beide deuren voorzien te zijn van een deurklink zodat beide delen eenvoudig te openen zijn.

Glazen wanden en de vleugels van glazen deuren moeten op zichthoogte een opvallend merkteken dragen.

6.2.3 Uitgangen en evacuatiewegen

De minimale nuttige breedte van de evacuatiewegen, toegangs-, doorgangs- en uitgang deuren en trappen bedraagt ten minste 0,80m.

De trappen, gangen en deuren evenals de wegen, die er naartoe leiden, hierna met de term "uitgang" aangeduid, moeten een snelle en gemakkelijke ontruiming van de inrichting mogelijk maken. De evacuatiewegen worden zo kort en rechtlijnig mogelijk gehouden en leiden naar een veilige ruimte van waaruit de openbare rijweg bereikbaar is. Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgangen kunnen belemmeren, te plaatsen in de uitgangen en wegen die er naartoe leiden of de nuttige breedte ervan te verminderen.

In winkels, warenhuizen en soortgelijke inrichtingen mogen de verkoop- en uitstalstands geen hinder vormen voor een vlotte doorgang van het publiek. Het is verboden tussen de verkoopstand of tegen de boord ervan waren te plaatsen, die een vlotte evacuatie in gevaar kunnen brengen of vertragen. De exploitant zorgt ervoor dat de aankoopwagentjes, die ter beschikking van de klanten worden gesteld, zo geplaatst worden dat zij een snelle ontruiming van de inrichting niet verhinderen.

De aanwezigen moeten het gebouw snel en veilig kunnen ontruimen.

Indien een deel van het gebouw, waarin de inrichting is gelegen, gebruikt wordt als privélokalen voor de exploitant, mag een uitgang van de inrichting ook dienst doen als uitgang van dit privé gedeelte. Indien een deel van het gebouw, waarin de inrichting is gelegen, gebruikt wordt als privélokalen voor derden, is voor dit gedeelte een afzonderlijke uitgang, onafhankelijk van de publiek toegankelijke lokalen, vereist.

Artikel 6.3 Constructievoorschriften voor sommige lokalen en technische ruimten

6.3.1 Technische lokalen

Een technisch lokaal of een geheel van technische lokalen vormt een compartiment.

De wanden hebben een brandweerstand van ten minste EI60. Deuren in deze wanden zijn van het zelfsluitende type en hebben een brandweerstand EI130.

6.3.2 Stookplaatsen

Indien het nominale vermogen van de centrale stookinstallatie minder is dan 30 kW, is een stookplaats niet vereist, toch dient de ruimte voorzien te zijn van een boven- en onderverluchting.

Indien het vermogen van de centrale stookinstallatie meer dan 30 kW en minder dan of gelijk aan 70 kW bedraagt, dient deze ondergebracht in een gecompartmenteerde ruimte conform de eisen zoals vermeld in het Koninklijk Besluit van 07 juli 1994 en latere wijzigingen tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen.

Centrale stookinstallaties met een vermogen groter dan 70 kW moeten ondergebracht worden in een stookplaats conform de norm NBN B61-001. In afwijking op deze norm mogen de stookafdelingen en hun bijvertrekken verbonden worden met de andere gedeelten van het gebouw via een zelfsluitende deur EI160 op voorwaarde dat deze lokalen niet uitgaat op een trappenhuis noch op een liftoverloop noch in een lokaal met een bijzonder risico. Deze deur draait in de vluchtrichting.

Gaswandketels van het gesloten type (C) met een gecumuleerd vermogen tot 70 kW moeten niet in een gecompartmenteerd en verluchte ruimte opgesteld worden.

In de stookplaats mogen geen materialen worden gestapeld.

De brandstoffenvoorraad moet in een afzonderlijk en goed verlucht lokaal geplaatst worden. De wanden van dit lokaal hebben een brandweerstand EI60. De deuren hierin aangebracht zijn van het zelfsluitende brandwerende type EI130.

6.3.3 Gasinstallatie

Gasmeters mogen niet in de publiek toegankelijke inrichting geplaatst worden tenzij ze worden opgesteld in een kast of lokaal met wanden EI60. Toegang tot deze kast of lokaal geschiedt via een brandwerende deur EI130 of brandwerend toegangsluik EI130. Deze kast of dit lokaal moet verlucht worden conform de voorwaarden van de gasdistributienetbeheerder.

Indien op de gastoevoerleiding buiten het gebouw geen afsluiter is aangebracht, zal de exploitant de gasmaatschappij om de plaatsing daarvan verzoeken. De afsluiter moet op de voorgevel goed zichtbaar worden aangeduid.

6.3.4 Verwarmingstoestellen

De verwarmingstoestellen, die niet op elektriciteit werken, moeten op een schoorsteen aangesloten zijn of op een speciale inrichting voor de afvoer der verbrandingsproducten. Verplaatsbare verwarmingstoestellen voor stralingswarmte of recipiënten met vloeibare brandstoffen zijn niet toegelaten in de publiek toegankelijke inrichting.

Sfeerverwarming door middel van open haarden is enkel toegelaten in een vaste opstelling. Alle losstaande opstellingen met open vuur zijn verboden. Lokale verwarmingstoestellen moeten CE gekeurd zijn. Lokale gasverwarmers of toestellen met stookolie dienen aangesloten te zijn op een schoorsteen. De afsluitkranen dienen duidelijk zichtbaar aangeduid te zijn.

In verband met de verwarmingsinstallatie moeten alle nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen om oververhitting, ontploffing en brand te voorkomen. In de omgeving van de verwarmingsinstallatie dient alles wat het brandrisico verhoogd, te worden geweerd.

6.3.5 Terrassen

Indien het terras vast verbonden is met de gevel van de inrichting moet op het terras een doorgang voorzien worden gelijk in breedte als de uitgangsdeur, dit om een mogelijke evacuatie van de inrichting niet in het gedrang te brengen.

De opstelling van alle terrassen mag de evacuatie van de aanwezigen in het gebouw of aanpalende gebouwen niet in het gedrang brengen.

Indien er gebruik gemaakt wordt van afdekzeilen of een ander soort afdekking moet het textiel van klasse A2 'zelfdovend en niet druiwend' zijn. Attesten dienen beschikbaar te zijn voor de brandweer.

Indien er elektrische verlichting voorzien is op het terras dient er eveneens een veiligheidsverlichting geplaatst te worden conform NBN EN1838.

Verwarmingselementen met open vuur en vlammen in de evacuatiewegen zijn verboden.

In de onmiddellijke omgeving van 1 meter rondom het verwarmingstoestel of op afstanden kleiner dan de minimale afstanden zoals bepaald in de technische voorschriften van de fabrikant van het verwarmingstoestel mogen geen brandbare stoffen en materialen opgesteld worden.

Het verwarmingselement mag het afdekzeil niet aanstralen. Deze verwarmingselementen mogen enkel gebruikt worden in open ruimten of ruimten met voldoende verluchting. De verwarmingselementen moeten CE gekeurd zijn.

Artikel 6.4 Uitrusting van de gebouwen

6.4.1 Veiligheidsverlichting

De inrichting moet voorzien worden van veiligheidsverlichting, die onmiddellijk en automatisch in dienst treedt bij het uitvallen van de stroom. Minimaal dienen armaturen aangebracht te worden boven elke uitgangsdeur, in alle evacuatiewegen (gangen en trappen), in de nabijheid van de brandbestrijdingsmiddelen en elektriciteitskasten en in alle lokalen die uitsluitend door kunstlicht bediend worden. De veiligheidsverlichting dient verder uitgebreid te worden zodanig dat de plaatsing en de verlichtingssterkte voldoende is om een gemakkelijke ontruiming te waarborgen. De veiligheidsverlichting moet ten minste gedurende 1 h zonder onderbreking kunnen functioneren.

Veiligheidsverlichting moet geplaatst worden conform NBN EN1838, die bij het uitvallen van de gewone kunstmatige verlichting, de personen toelaat een veilige plaats en de uitgangen van het gebouw te bereiken.

Zij volstaat om hindernissen zichtbaar te stellen en de bij brand nodige acties te voeren. Zodra de normale stroom uitvalt, dienen de veiligheidsverlichtingen automatisch en binnen 1 minuut in werking te treden gedurende 1 h.

6.4.2 Veiligheidssignalisatie

De plaats van elke uitgang evenals de richting van de wegen, evacuatiewegen en trappen, die naar deze uitgangen leiden, worden aangeduid door wettelijk geldende pictogrammen.

De zichtbaarheid van de pictogrammen wordt verzekerd zowel door de normale verlichting als door de veiligheidsverlichting.

Vanaf om het even welk punt van de inrichting moet steeds minstens 1 aanduiding van uitgang of nooduitgang goed waarneembaar zijn en de grootte van het pictogram moet in verhouding staan tot de afmeting van de ruimte.

6.4.3 Installaties voor melding, waarschuwing en alarm

In de inrichting moet er steeds een telefoontoestel aanwezig zijn waarmee de hulpdiensten kunnen bereikt worden.

Indien publiek toegankelijke inrichtingen van de categorie A en B meerdere verdiepingen omvat of deel uitmaakt van een gebouw met meerdere verdiepingen, uitgezonderd een privéwoning, dient er in het gebouw een brandmeldinstallatie voorzien te worden conform de voorschriften zoals opgelegd door de brandweer.

Inrichtingen van categorie C dienen uitgerust te worden met een brandmeldinstallatie conform de voorschriften zoals opgelegd door de brandweer.

Inrichtingen van de categorie D dienen uitgerust te worden met een algemene en automatische branddetectie-installatie op noodvoeding conform de norm NBN S21-100 1&2.

Alle producten met dezelfde functie, zoals beschreven in de norm NBN S21-100 1&2, die rechtmatig in een andere lidstaat van de Europese Unie of in Turkije zijn vervaardigd en/of in handel zijn gebracht of die rechtmatig zijn vervaardigd in een EVA-land dat partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, worden eveneens aanvaard.

Indien de uitgang van de publiek toegankelijke inrichting ook dienst doet als uitgang van de privélokalen, moet langs weerszijde van de brandwerende deur tussen het publiek toegankelijke gedeelte en deze privélokalen minimaal gekoppelde autonome detectoren voorzien worden.

6.3.4 Brandbestrijdingsmiddelen

Het brandbestrijdingsmateriaal moet goed onderhouden worden, beschermd zijn tegen vorst, op doeltreffende wijze gesignd worden, gemakkelijk bereikbaar opgehangen en oordeelkundig verdeeld zijn. Het moet steeds onmiddellijk in werking kunnen gebracht worden.

Indien er muurhaspels met axiale voeding voorzien moeten worden, dan dient elke haspel vergezeld van één snelblustoestel, zodat een zekere groepering ontstaat van de brandbestrijdingsmiddelen.

a) Snelblustoestellen

De aard, het aantal en de plaats van de blusmiddelen worden bepaald in akkoord met de bevoegde brandweer.

In de inrichtingen toegankelijk voor publiek moeten snelblustoestellen met een minimale capaciteit van 1 bluseenheid voorzien worden à rato van 1 bluseenheid per 150 m² totale oppervlakte met een minimum van twee bluseenheden per publiek toegankelijke inrichting. Indien de publiek toegankelijke oppervlakte van de inrichting ≤ 50 m², volstaat 1 bluseenheid per publiek toegankelijke inrichting.

Op elke verdieping van de inrichting moet minstens een snelblustoestel met een capaciteit van minimaal 1 bluseenheid worden voorzien.

In de nabijheid van de stookplaats moet een snelblustoestel met een capaciteit van minimaal 1 bluseenheid opgesteld worden. De branders die vloeibare brandstof gebruiken dienen uitgerust te worden met een automatische blusinstallatie.

In keukens moet een snelblustoestel met een capaciteit van minimaal 1 bluseenheid (een halve bluseenheid voor snelblustoestellen van het type CO₂) aanwezig zijn. Tevens moet in elke keuken een branddeken aanwezig te zijn.

b) Muurhaspels met axiale voeding

In de publiek toegankelijke inrichtingen met een totale oppervlakte groter dan 500 m² dienen muurhaspels met axiale voeding geplaatst te worden (conform NBN EN 671-1) aangesloten via een aangepaste leiding op de openbare waterbedeling of ander gelijkwaardig voedingssysteem. Deze muurhaspels dienen op

oordeelkundig gekozen plaatsen opgesteld zodanig dat elk punt van de inrichting kan bereikt worden door de waterstraal uit de straalpijp.

Het aantal muurhaspels wordt zodanig bepaald dat de af te leggen afstand vanaf om het even welk punt tot het dichtst bijgelegen toestel niet meer bedraagt dan de lengte van de gebruikte haspels. De haspels dienen gevoed met een leiding onder druk zodanig dat het debiet bij de minst bedeelde haspel gelijk is aan of groter dan 24l/min. De leidingen voor bluswater dienen vervaardigd in staal of in een metaal dat minstens dezelfde waarborgen biedt.

6.4 Allerlei

6.5.1 Open vuur

Het beperkt aanbrengen van sfeerverlichting met open vuur, zoals kaarsen, petroleumlampen is enkel toegelaten mits ze bij het gebruik of bij het omstoten geen brand kunnen veroorzaken. Ze moeten op minstens een halve meter geplaatst worden van elk brandbaar materiaal. Fakkels zijn niet toegelaten.

Bakken en braden aan tafel alsook flamberen aan tafel in de publiek toegankelijke gedeelten zijn enkel toegestaan mits het gebruik van CE-gekeurde toestellen, en mits ze bij het gebruik of bij het omstoten geen brand kunnen veroorzaken. De installatie van de toestellen dient te voldoen aan de reglementaire voorschriften en de regels van goed vakmanschap.

6.5.2 Organisatie

Buiten hetgeen voorzien is door deze politieverordening, neemt de uitbater alle nodige maatregelen om de personen, aanwezig in het gebouw, te beschermen tegen brand, paniek en ontploffingen.

De permanente maatregelen die in dat opzicht door de uitbater genomen worden, zullen vermeld worden in het veiligheidsregister.

Al het personeel moet periodiek en ten minste éénmaal per jaar ingelicht worden omtrent de gevaren van brand het hanteren van de brandbestrijdingsmiddelen en de ontruiming van de inrichting.

De uitbater zorgt ervoor dat onbevoegde personen geen toegang hebben tot technische en privélokalen. Dat verbod wordt op die plaatsen aangeduid door middel van een pictogram.

Indien er gerookt wordt in de inrichting, dienen de nodige maatregelen getroffen te worden; asbakken moeten in voldoende aantal en op nuttige plaatsen aanwezig zijn en asbakken dienen geledigd te worden in een metalen recipiënt, voorzien van een goed sluitend metalen deksel of van het type "vlamdovend".

In de lokalen toegankelijk voor het publiek mogen geen vuilnis, afval, afgedankte voorwerpen of producten opgeslagen worden.

Artikel 7 Te verbouwen of vernieuwde delen van publiek toegankelijke inrichtingen

Deze bepaling is van toepassing op:

- o nieuwe publiek toegankelijke inrichtingen voor categorie A, B, C en D in gebouwen die niet behoren tot het toepassingsgebied van de basisnormen brandveiligheid;
- o de verbouwde of vernieuwde delen van bestaande publiek toegankelijke inrichtingen en de bijhorende evacuatiewegen voor categorie A, B, C en D:
 - o voor de bestaande ongewijzigde delen is deel 6 van toepassing;
 - o voor het eventuele uitbreidingsgedeelte is deel 4 van toepassing

7.1 Inplanting en toegangswegen

De publiek toegankelijke inrichting moet steeds bereikbaar zijn voor de hulpdiensten.

7.2 Compartimentering en evacuatie

7.2.1 Compartimentering

De publiek toegankelijke inrichting dient gecompartmenteerd te zijn van de delen van het gebouw die niet tot de uitbating behoren, ongeacht of deze in gebruik zijn door de uitbater en/of derden.

Volgende aanhorigheden mogen beschouwd worden als deel uitmakend van het publiek toegankelijke gedeelte:

- o aanrechtkeukens en keukens voor huishoudelijk gebruik;
- o keukens voor niet-huishoudelijk gebruik waarbij elk frituurtoestel uitgerust is met een vaste

- automatische blusinstallatie, welke gekoppeld is aan een mechanisme dat bij in werking treden van de blusinstallatie de brandstoftoevoer afsluit;
- o muurkasten;
 - o lokalen die als drankopslagplaats gebruikt worden;
 - o lokalen die dienen als werkruimte of beperkte opslag allerhande.

7.2.2 Voorschriften inzake constructie van compartimenten en evacuatie ruimten

7.2.2.1 Compartimenten

De binnenwanden, die de scheiding vormen van de voor het publiek toegankelijke lokalen en hun uitgangen, met de overige delen van het gebouw, dienen een brandweerstand EI 60 te hebben.

De deuren in deze binnenwanden zijn van het (bij brand) zelfsluitende type en hebben een brandweerstand van ten minste EI130.

Plafonds bestaande uit houten roosteringen, bekleed en eventueel geïsoleerd op een wijze die analoog is aan deze die beschreven is voor een getest plafond met een brandweerstand EI 60, kunnen toegestaan worden. De brandwerende doorvoeringen zijn conform bijlage 7 van het KB van 12 juli 2012 en verdere wijzigingen.

7.2.2.2 Plafonds en valse plafonds

In de evacuatiewegen en in de voor het publiek toegankelijke lokalen hebben de valse plafonds een stabiliteit bij brand van R30.

7.2.2.3 Draaizin van uitgangsdeuren

Tijdens de openingsuren van de inrichting mogen de uitgangsdeuren en de deuren in de evacuatiewegen in geen geval vergrendeld of met een sleutel gesloten worden.

De deuren in de evacuatiewegen moeten ofwel in beide richtingen ofwel in de vluchtzin opendraaien. Voor inrichtingen van de categorie A, mag de deur van de uitgang naar binnen draaien.

Voor inrichtingen van de categorie B moet ten minste 1 uitgangsdeur in beide richtingen ofwel in de vluchtrichting draaien.

Voor inrichtingen van de categorie C en D moeten alle uitgangsdeuren in beide richtingen ofwel in de vluchtrichting opendraaien.

Publiek toegankelijke inrichtingen van de categorieën B, C of D waarvan een deur niet in de vluchtzin kan opendraaien omdat ze zich op minder dan haar breedte van de rooilijn bevindt, moeten een sas voorzien met een binnendeur die in de vluchtrichting opent zodat de deur op de rooilijn, bij aanwezigheid van publiek in open stand kan geblokkeerd worden.

De deuren in de evacuatiewegen die twee uitgangen verbinden moeten in beide richtingen opendraaien. Automatisch werkende schuif- of draaideuren mogen gebruikt worden voor uitgangen die rechtstreeks naar buiten uitgeven, mits zij op een eenvoudige wijze (met zogenaamd paniekbeslag) kunnen opendraaien in de vluchtzin.

Trommeldeuren, draaipaaletjes, deuren die niet in de vluchtzin opendraaien en schuifdeuren die niet kunnen opendraaien in de vluchtzin zijn in uitgangen slechts in overtal toegelaten.

Glazen wanden en de vleugels van glazen deuren moeten op zichthoogte een opvallend merkteken dragen. Bij evacuatiEDEUREN met een dubbele vleugel, dienen beide deuren voorzien te zijn van een deurklink zodat beide delen eenvoudig te openen zijn.

7.2.2.4 Uitgangen en evacuatiewegen

De minimale nuttige breedte van de evacuatiewegen, toegangs-, doorgangs- en uitgangsdeuren en trappen bedraagt ten minste 0,80m (0,70m in bestaande gebouwen volgens de definitie van het ARAB).

De trappen, gangen en deuren evenals de wegen, die er naartoe leiden, hierna met de term "uitgang" aangeduid, moeten een snelle en gemakkelijke ontruiming van de inrichting mogelijk maken. De evacuatiewegen worden zo kort en rechtlijnig mogelijk gehouden en leiden naar een veilige ruimte van waaruit de openbare rijweg bereikbaar is. Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgangen kunnen belemmeren, te plaatsen in de uitgangen en wegen die er naartoe leiden of de nuttige breedte ervan te verminderen.

Geen enkel punt van de publiek toegankelijke inrichting en/of lokalen waar het publiek wordt toegelaten mag zich verder bevinden dan 45m van de dichtstbijzijnde uitgang of van de dichtstbijzijnde evacuatieweg.

Bijkomend mag geen enkel punt van de publiek toegankelijke inrichting en/of lokalen waar het publiek wordt toegelaten zich verder bevinden dan 80m van de tweede uitgang (indien vereist) of van de tweede evacuatieweg (indien vereist).

Evacuatiewegen dienen brandvrij gecompartmenteerd te worden met muren EI 60 en brandwerende deuren EI130 van het zelfsluitende type.

In winkels, warenhuizen en soortgelijke inrichtingen mogen de verkoop- en uitstalstands geen hinder vormen voor een vlotte doorgang van het publiek. Het is verboden tussen de verkoopstands of tegen de boord ervan waren te plaatsen, die een vlotte evacuatie in gevaar kunnen brengen of vertragen. De exploitant zorgt ervoor dat de aankoopwagentjes, die ter beschikking van de klanten worden gesteld, zo geplaatst worden dat zij een snelle ontruiming van de inrichting niet verhinderen. De aanwezigen moeten het gebouw snel en veilig kunnen ontruimen.

Indien een deel van het gebouw, waarin de inrichting gelegen is, gebruikt wordt als privélokalen voor de exploitant, mag een uitgang van de inrichting ook dienst doen als uitgang van dit privé gedeelte. Indien een deel van het gebouw, waarin de inrichting gelegen is, gebruikt wordt als privélokalen voor derden, is voor dit gedeelte een afzonderlijke uitgang afgescheiden met wanden EI 60 en zelfsluitende en brandwerende deuren EI130 van de publiek toegankelijke inrichting, vereist.

7.2.2.5 Trappen

De trappen gebouwd na het in voege treden van huidig reglement, moeten beantwoorden aan de volgende kenmerken:

- 7.2.2.5.1 De trappen moeten evenals de overlopen een stabiliteit bij brand R30 hebben of dezelfde opvatting van constructie hebben als een betonplaat met stabiliteit bij brand R30. Deze eis geldt niet voor buitentrappen en duplextrappen.
- 7.2.2.5.2 De bouwmaterialen van buitentrappen of duplextrappen behoren tot de klasse A1 (reactie bij brand volgens de nieuwe Europese klassering EN 13501 -1).
- 7.2.2.5.3 Ze hebben een aantrede van ten minste 20 cm. De optrede mag niet meer dan 18cm bedragen.
- 7.2.2.5.4 De trappen moeten uit rechte delen bestaan.
- 7.2.2.5.5 De trappen zijn vast en voorzien van stevige leuningen.
- 7.2.2.5.6 De treden moeten slipvrij zijn.
- 7.2.2.5.7 De bekledingen van trappen behoren tot klasse A1 (reactie bij brand volgens de nieuwe Europeseklassering EN 13501 -1).
- 7.2.2.5.8 De trap is van het "rechte " type. Draaitrappen worden toegestaan zo ze verdreven treden hebben en zo hun treden ten minste 24 cm aantrede hebben op de looplijn.
- 7.2.2.5.9 De helling van de trap mag niet meer dan 75% bedragen (maximaal hellingshoek 37°).

Rol- en spiltrappen evenals hellende vlakken met een helling van meer dan tien procent komen niet in aanmerking bij de berekening van het aantal trappen of breedte. Roltrappen moeten aan ieder uiteinde kunnen stilgelegd worden.

7.2.2.6 Terrassen

Indien het terras vast verbonden is met de gevel van de inrichting moet op het terras een doorgang voorzien worden gelijk in breedte als de deur, dit om een mogelijke evacuatie van de inrichting niet in het gedrang te brengen. De nieuwe doorgang op het terras moet minstens 80 cm breed zijn, een bestaande ongewijzigde doorgang 70 cm.

De opstelling van alle terrassen mag de evacuatie van de aanwezigen in het gebouw of aanpalende gebouwen niet in het gedrang brengen.

Indien er gebruik gemaakt wordt van afdekzeilen of een ander soort afdekking moet het textiel van klasse A2 zelfdovend en niet drupend' zijn. Attesten dienen beschikbaar te zijn voor de brandweer.

Indien er elektrische verlichting voorzien is op het terras dient er eveneens een veiligheidsverlichting geplaatst te worden conform NBN EN1838.

Verwarmingselementen met open vuur en vlammen in de evacuatiewegen zijn verboden.

In de onmiddellijke omgeving van 1 meter rondom het verwarmingstoestel of op afstanden kleiner dan de minimale afstanden zoals bepaald in de technische voorschriften van de fabrikant van het verwarmingstoestel mogen geen brandbare stoffen en materialen opgesteld worden.

Het verwarmingselement mag het afdekzeil niet aanstralen. Deze elementen mogen enkel gebruikt worden in open ruimten of ruimten met voldoende verluchting.

7.3 Constructievoorschriften voor sommige lokalen en technische ruimten

7.3.1 Technische lokalen

Technische ruimtes en technische werkplaatsen zijn gecompartmenteerd ten opzichte van het lokaal toegankelijk voor het publiek. De wanden hebben een brandweerstand van ten minste EI60. Deuren in deze wanden zijn van het zelfsluitende type en hebben een brandweerstand EI130.

7.3.2 Stookplaatsen

Indien het nominale vermogen van de centrale stookinstallatie minder is dan 30 kW, is een stookplaats niet vereist, toch dient de ruimte voorzien te zijn van een boven- en onderverluchting.

Indien het vermogen van de centrale stookinstallatie meer dan 30 kW en minder of gelijk aan 70 kW bedraagt, dient deze ondergebracht in een gecompartmenteerde ruimte. De wanden hebben een brandweerstand van ten minste EI60. De toegang tot dit lokaal geschiedt via een zelfsluitende en brandwerende deur EI130. Het stooklokaal moet voorzien zijn van een adequate onder- en bovenverluchting.

Gaswandketels van het gesloten type (C) met een gecumuleerd vermogen tot 70 kW moeten niet in een gecompartmenteerd en verluchte ruimte opgesteld worden.

Centrale stookinstallaties met een vermogen > 70 kW moeten ondergebracht worden in een stookplaats conform norm NBN B61-001. De toegang tot de stookplaats moet geschieden via een sas met de volgende kenmerken: de wanden van dit sas hebben een brandweerstand EI120, zelfsluitende en brandwerende deuren EI130h en een oppervlakte van ten minste 2 m². In afwijking van deze norm mogen de stooklokalen en bijvertrekken verbonden worden met andere gedeelten van het gebouw via een zelfsluitende en brandwerende deur EI160 op voorwaarde dat deze niet rechtstreeks uitgaat op een trappenhuis noch op een liftoverloop noch in een lokaal met bijzonder risico. De toegangsdeuren tot het stooklokaal moeten openen in de vluchtzin.

In de stookplaats mogen geen materialen worden gestapeld.

De brandstofvoorraad moet in een afzonderlijk en goed verlucht lokaal geplaatst worden. De wanden van dit lokaal hebben een brandweerstand EI60. De deuren hierin aangebracht zijn van het zelfsluitende en brandwerende type EI130.

7.3.3 Gasinstallatie

Gasmeters mogen niet in de publiek toegankelijke inrichting geplaatst worden tenzij ze worden opgesteld in een kast of lokaal met wanden EI60. Toegang tot deze kast of lokaal geschiedt via een brandwerende deur EI130 of brandwerend toegangsluik EI130. Deze kast of dit lokaal moet verlucht worden conform de voorwaarden van de gasdistributienetbeheerder.

Indien op de gastoevoerleiding buiten het gebouw geen afsluiter is aangebracht, zal de exploitant de gasmaatschappij om de plaatsing daarvan verzoeken. De afsluiter moet op de voorgevel goed zichtbaar worden aangeduid.

7.3.4 Verwarmingsinstallaties

De verwarmingstoestellen, die niet op elektriciteit werken, moeten op een schoorsteen aangesloten zijn of op een speciale inrichting voor de afvoer der verbrandingsproducten. Verplaatsbare verwarmingstoestellen voor stralingswarmte of recipiënten met vloeibare brandstoffen zijn niet toegelaten in de voor het publiek toegankelijke lokalen.

Sfeerverwarming door middel van open haarden is enkel toegelaten in een vaste opstelling. Alle losstaande opstellingen met open vuur zijn verboden.

Lokale verwarmingstoestellen moeten CE gekeurd zijn. Lokale gasverwarmers of toestellen met stookolie dienen aangesloten te zijn op een schoorsteen. De afsluitkranen dienen duidelijk zichtbaar aangeduid te zijn.

In verband met de verwarmingsinstallatie moeten alle nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen om oververhitting, ontploffing en brand te voorkomen. In de omgeving van de verwarmingsinstallatie dient alles wat het brandrisico verhoogd, te worden geweerd.

7.4 Uitrusting van de gebouwen

7.4.1 Veiligheidsverlichting

De inrichting moet voorzien worden van veiligheidsverlichting, die onmiddellijk en automatisch in dienst treedt bij het uitvallen van de stroom. Minimaal dienen armaturen aangebracht te worden boven elke uitgangsdeur, in alle evacuatiewegen (gangen en trappen), in de nabijheid van de brandbestrijdingsmiddelen en elektriciteitskasten en in alle lokalen die uitsluitend door kunstlicht bediend worden. De veiligheidsverlichting dient verder uitgebreid te worden zodanig dat de plaatsing en de verlichtingssterkte voldoende is om een gemakkelijke ontruiming te waarborgen. De veiligheidsverlichting moet ten minste gedurende 1h zonder onderbreking kunnen functioneren. Veiligheidsverlichting geplaatst conform NBN EN1838, die bij het uitvallen van de gewone kunstmatige verlichting, de personen toelaat een veilige plaats en de uitgangen van het gebouw te bereiken. Zij volstaat om hindernissen zichtbaar te stellen en de bij brand nodige acties te voeren. Zodra de normale stroom uitvalt, dienen de veiligheidsverlichtingen automatisch en binnen 1 minuut in werking te treden gedurende 1 h.

7.4.2 Veiligheidssignalisatie

De plaats van elke uitgang evenals de richting van de wegen, evacuatiewegen en trappen, die naar deze uitgangen leiden, worden aangeduid door wettelijk geldende pictogrammen.

De zichtbaarheid van de pictogrammen wordt verzekerd zowel door de normale verlichting als door de veiligheidsverlichting.

Vanaf om het even welk punt van de inrichting moet steeds minstens 1 aanduiding van uitgang of nooduitgang goed waarneembaar zijn en de grootte van het pictogram moet in verhouding staan tot de afmeting van de ruimte.

7.4.3 Melding, waarschuwing, alarm

In de inrichting moet er steeds een telefoontoestel aanwezig zijn waarmee de hulpdiensten kunnen bereikt worden. Indien publiek toegankelijke inrichtingen van de categorie A en B meerdere verdiepingen omvat of deel uitmaakt van een gebouw met meerdere verdiepingen, uitgezonderd een privéwoning, dient er in het gebouw een brandmeldinstallatie voorzien te worden conform de voorschriften zoals opgelegd door de brandweer.

Inrichtingen van categorie C dienen verplicht uitgerust te worden met een brandmeldinstallatie conform de voorschriften zoals opgelegd door de brandweer.

Inrichtingen van categorie D dienen voorzien te worden van een algemene en automatische branddetectie-installatie op noodvoeding conform NBN S21-100 1&2.

Keuringsattesten conform NBN S21-100 1&2 dienen voorgelegd te worden door een erkend keuringsorganisme.

Alle producten met dezelfde functie, zoals beschreven in de norm NBN S21-100 1&2, die rechtmatig in een andere lidstaat van de Europese Unie of in Turkije zijn vervaardigd en/of in handel zijn gebracht of die rechtmatig zijn vervaardigd in een EVA-land dat partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, worden eveneens aanvaard.

Indien de uitgang van de publiek toegankelijke inrichting ook dienst doet als uitgang van de privélokalen, moet langs weerszijde van de brandwerende deur tussen het publiek toegankelijke gedeelte en deze privélokalen minimaal gekoppelde autonome detectoren voorzien worden.

7.4.4 Brandbestrijdingsmiddelen

Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed onderhouden worden, beschermd zijn tegen vorst, op doeltreffende wijze gesignaleerd worden, gemakkelijk bereikbaar opgehangen en oordeelkundig verdeeld zijn. Het moet steeds onmiddellijk in werking kunnen gebracht worden.

Indien er muurhaspels met axiale voeding voorzien moeten worden, dan dient elke haspel vergezeld van één snelblustoestel, zodat een zekere groepering ontstaat van de brandbestrijdingsmiddelen.

a) Snelblustoestellen

De aard, het aantal en de plaats van de blusmiddelen worden bepaald in akkoord met de bevoegde brandweer.

In de inrichtingen toegankelijk voor publiek moeten snelblustoestellen met een minimale capaciteit van 1 bluseenheid voorzien worden à rato van 1 bluseenheid per 150 m² totale oppervlakte met een minimum van twee bluseenheden per publiek toegankelijke inrichting. Indien de publiek toegankelijke oppervlakte van de inrichting ≤ 50 m², volstaat 1 bluseenheid per publiek toegankelijke inrichting.

Op elke verdieping moet minstens een snelblustoestel met een capaciteit van minimaal 1 bluseenheid worden voorzien.

In de nabijheid van de stookplaats moet een snelbustoestel met een capaciteit van minimaal 1 bluseenheid opgesteld worden. De branders die vloeibare brandstof gebruiken dienen uitgerust te worden met een automatische blusinstallatie.

In keukens moet een snelblustoestel met een capaciteit van minimaal 1 bluseenheid (een halve bluseenheid voor snelblustoestellen van het type CO₂) aanwezig zijn. Tevens moet in elke keuken een branddeken aanwezig te zijn.

b) Muurhaspels met axiale voeding

In de publiek toegankelijke inrichtingen met een totale oppervlakte groter dan 500 m² dienen muurhaspels met axiale voeding geplaatst te worden (conform NBN EN 671-1) aangesloten via een aangepaste leiding op de openbare waterbedeling of ander gelijkwaardig voedingssysteem. Deze muurhaspels dienen op oordeelkundig gekozen plaatsen opgesteld zodanig dat elk punt van de inrichting kan bereikt worden door de waterstraal uit de straalpijp.

Het aantal muurhaspels wordt zodanig bepaald dat de af te leggen afstand vanaf om het even welk punt tot het

dichtst bijgelegen toestel niet meer bedraagt dan de lengte van de gebruikte haspels. De haspels dienen gevoed met een leiding onder druk zodanig dat het debiet bij de minst bedeelde haspel gelijk is aan of groter dan 24 l/min. De leidingen voor bluswater dienen vervaardigd in staal of in een metaal dat minstens dezelfde waarborgen biedt.

7.4.5 Andere technische installaties

In functie van de risico's kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende eisen opleggen voor andere technische installaties.

Liften moeten, ongeacht het type, brandwerend gescheiden zijn van de publiek toegankelijke lokalen door wanden EI 60 en (bij brand) zelfsluitende en brandwerende deuren EI130. Deze eisen gelden niet als de lift slechts één compartiment aandoet.

7.5 Bouwmaterialen en versieringen

7.5.1 Algemeen

De voorwaarden voor de reactie bij brand van de wanden van lokalen gelden enkel voor de publiek toegankelijke delen en niet voor de privatieve delen.

Het zichtbaar oppervlak van de (valse) plafonds, balken, van de (valse) muren, kolommen trappen en van de (valse) vloeren moeten voldoen aan eisen van de wanden van lokalen (zie tabel 1).

De eisen vermeld in tabel 1 zijn van toepassing op de vernieuwde delen: Tabel 1

Vloerbekledingen	Verticale wanden	Plafonds en valse plafonds	
A0 of A2FL-s2	A0 of A2-s3,d2	A0 of A2-s3,d0	Technische lokalen Parkeerruimten Machinekamers van liften Technische schachten
A3 of EFL	A4 of E-d2	A4 of E-d2	Liftkooien
A2 of BFL-s2	A0 of A2-s3,d2	A0 of A2-s3,d0	Keukens
A3 of CFL-s1	A2 of C-s1,d2	A2 of C-s1,d0	Trappenhuizen
A3 of DFL-s1	A3 of D-s2,d2	A3 of D-s2,d0	Evacuatiewegen
A3 of CFL-s2	A2 of C-s2,d2	A2 of C-s2,d0	Zalen, lokalen toegankelijk voor publiek
A3 of EFL A3 of EFL A3 of DFL-s2	A3 of E-d2 A3 of E-d2 A3 of D-s3,d1	A3 of E-d1 A3 of E-d1 A3 of D-s3,d1	Andere lokalen o LG o MG o HG

7.5.2 Bouwmaterialen, versieringen en bekledingen

Alle aangebrachte versiering⁸⁷ dient onontvlambaar te zijn en zelfdovend.

De bekledingen en de vullingen van het meubilair van heringerichte inrichtingen, evenals de niet-vast bevestigde bekledingen en (over)gordijnen van heringerichte inrichtingen hebben een minimale classificatie A2.

Geldige attesten hieromtrent moeten steeds op eenvoudige vraag kunnen voorgelegd worden.

De bekledingen moeten op zodanige wijze zijn aangebracht dat de mogelijkheid niet bestaat tot ophoping van stof of afval achter de bekledingen. Velums en andere horizontaal aangebrachte doeken zijn verboden. Verticaalhangende doeken mogen geen deuren of uitgangen aan het zicht onttrekken of het gebruik ervan bemoeilijken.

De brandweer bepaalt het vereiste brandgedrag van de beklede meubelen in functie van het risico van de inrichting.

De volgende normen zijn hier van toepassing:

- o NBN EN 1021-1 "Meubelen – beoordeling van de ontvlambaarheid van beklede meubelen – Deel 1: smeulende sigaret als ontstekingsbron"
- o NBN EN 1021-2 "Meubelen – Bepaling van de ontsteekbaarheid van beklede meubelen – Deel 2: Equivalent van de lucifervlam als ontstekingsbron"

Gemakkelijk brandbare materialen als rietmatten, stro, karton, boomschors, papier alsmede gemakkelijk brandbare textiel en kunststoffen, mogen in de inrichtingen toegankelijk voor het publiek noch als versiering noch als bouw materiaal aangewend worden.

Het zichtbaar oppervlakte van de (valse) vloeren kan een houten vloerbekleding zijn, indien deze op een stenen ondergrond wordt voorzien.

7.5.3 Gevels

De gevelbekledingen van de lage gebouwen vertonen klasse D-s3,d1.

De gevelbekledingen van de middelhoge en hoge gebouwen vertonen klasse B-s3,d1

Een maximaal van 5% van de zichtbare oppervlakte van de gevels is niet onderworpen aan deze vereiste.

7.5.4 Daken

De eindlaagmaterialen van de dakbedekking van nieuwe of heringerichte inrichtingen en van vernieuwde daken of dakbedekkingen, behoren tot klasse A1. Wanneer de eindlaagmaterialen niet voldoen aan de in het eerste lid bepaalde vereiste, vertonen de producten en/of materialen voor dakbedekking de eigenschappen van de klasse BROOF (t1), bepaald in de beschikking 2001/671/EG, of zijn conform aan de beslissing 2000/553/EG.

7.6 Allerlei

7.6.1 Recipiënten

Recipiënten voor een vloeibaar gemaakt petroleumgas, zowel voor opslag als voor gebruik, mogen enkel in openlucht ondergebracht worden. In het lokaal toegankelijk voor het publiek of de aanhorende lokalen is de plaatsing ervan verboden.

7.6.2 Open vuur

Het beperkt aanbrengen van sfeerverlichting met open vuur, zoals kaarsen, petroleumlampen is enkel toegelaten mits ze bij het gebruik of bij het omstoten geen brand kunnen veroorzaken. Ze moeten op minstens een halve meter geplaatst worden van elk brandbaar materiaal. Fakkels zijn niet toegelaten.

Bakken en braden alsook flamberen in de publiek toegankelijke gedeelten zijn enkel toegestaan mits het gebruik van CE-gekeurde toestellen, en mits ze bij het gebruik of bij het omstoten geen brand kunnen veroorzaken. De installatie van de toestellen dient te voldoen aan de reglementaire voorschriften en de regels van goed vakmanschap.

7.6.3 Organisatie

Buiten hetgeen voorzien is door deze politieverordening, neemt de uitbater alle nodige maatregelen om de personen, aanwezig in het gebouw, te beschermen tegen brand, paniek en ontploffingen.

⁸⁷ Worden niet bedoeld : behangpapier, vaste posters tegen de muur, prijslijst tegen de muur, toneeldecors,... Tijdelijke papieren versieringen zoals slingers, vlaggetjes en andere decoraties zijn wel verboden gelet op het brandgevaar.

De permanente maatregelen die in dat opzicht door de uitbater genomen worden, zullen vermeld worden in het veiligheidsregister.

Al het personeel moet periodiek en ten minste éénmaal per jaar ingelicht worden omtrent de gevaren van brand het hanteren van de brandbestrijdingsmiddelen en de ontruiming van de inrichting.

De uitbater zorgt ervoor dat onbevoegde personen geen toegang hebben tot technische en privélokalen. Dat verbod wordt op die plaatsen aangeduid door middel van een pictogram. In de lokalen toegankelijk voor het publiek mogen geen vuilnis, afval, afgedankte voorwerpen of producten opgeslagen worden

Artikel 8 Bestaande publiek toegankelijke inrichtingen, tijdelijke inrichtingen en inrichtingen die occasioneel voor publiek toegankelijk zijn

D

eze bepaling is van toepassing op de bestaande publiek toegankelijke inrichtingen van categorie A, B, C, en D. Voor lokalen of gebouwen die tijdelijk of occasioneel voor het publiek toegankelijk zijn, zijn de volgende artikelen uit deel 4.2.8 van toepassing: artikelen 4.2.8.1, 4.2.8.3.2, 4.2.8.3.3, 4.2.8.4.4 tem 4.2.8.5.4, 4.2.8.6.1, 4.2.8.7.1, 4.2.8.7.2.

8.1 Inplanting en toegangswegen

De instelling moet steeds bereikbaar zijn voor de hulpdiensten.

8.1.1 Compartimentering en evacuatie

8.1.1.1 Compartimentering

De publiek toegankelijke inrichting dient gecompartmenteerd te zijn van de delen van het gebouw die niet tot de uitbating behoren, ongeacht of deze in gebruik zijn door de uitbater en/of derden.

Volgende aanhorigheden mogen beschouwd worden als deel uitmakend van het publiek toegankelijke gedeelte:

- o aanrechtkeukens en keukens voor huishoudelijk gebruik;
- o keukens voor niet-huishoudelijk gebruik waarbij elk frituurtoestel uitgerust is met een vaste automatische blusinstallatie, welke gekoppeld is aan een mechanisme dat bij in werking treden van de blusinstallatie de brandstoftoevoer afsluit;
- o muurkasten;
- o lokalen die als drankopslagplaats gebruikt worden;
- o lokalen die dienen als werkruimte of beperkte opslag allerhande.

8.1.2 Voorschriften inzake constructie van compartimenten en evacuatieruimten

8.1.2.1 Compartimenten

De binnenwanden, die de scheiding vormen van de voor het publiek toegankelijke lokalen en hun uitgangen, met de overige delen van het gebouw, dienen een EI60 te hebben.

De deuren in deze binnenwanden zijn van het (bij brand) zelfsluitende type en hebben een brandweerstand van

ten minste EI130.

Tussenvloeren (tussen 2 compartimenten) bestaande uit houten roosteringen, bekleed en eventueel geïsoleerd op een wijze die analoog is aan deze die beschreven is voor een getest plafond met een brandweerstand EI 60, kunnen toegestaan worden.

De brandwerende doorvoeringen zijn conform de ministeriele omzendbrief van 15 april 2004.

Bijkomend voor categorie A

Indien niet kan voldaan worden aan voorgaande eisen dient men in samenspraak met de brandweerdienst minimum autonome rookdetectors (BOSEC gekeurd) te voorzien in de voor het publiek toegankelijke lokalen en de aanpalende privégedeelten.

Bijkomend voor categorie B, C en D

Indien niet kan voldaan worden aan voorgaande eisen dient men in samenspraak met de brandweerdienst, minimum een branddetectie te voorzien in de publiek toegankelijke lokalen en de aanpalende privégedeelten conform NBN S21-100 1&2. De branddetectie dient minimum te bestaan uit een aantal branddetectoren en een centrale. De detectoren worden geplaatst in de lokalen, de evacuatieruimten, de technische lokalen, de burelen, de lokalen toegankelijk voor het publiek, de keukens en de bergplaatsen die deel uitmaken van de publiek toegankelijke inrichting. De aangewende detectoren worden aangepast aan het brandrisico.

De publiek toegankelijke lokalen en hun bijhorende evacuatiewegen dienen beveiligd te worden door rookdetectors.

De centrale is aangepast aan de detectoren en minimaal uitgerust met:

- een optisch signaal dat de in bedrijfsstelling van de installatie aanduidt;
- een akoestisch waarschuwingssignaal;
- een optisch waarschuwingssignaal, dat toelaat de plaats waar de brand ontstaan is te lokaliseren. Dit lokaliseren moet ten minste mogelijk zijn per verdieping.
- een akoestisch en optisch storingssignaal, dat verschilt van het waarschuwingssignaal bij brand.

De centrale wordt gevoed door het openbaar elektriciteitsnet en beveiligd met afzonderlijke zekeringen. In geval het openbaar elektriciteitsnet uitvalt zorgt een secundaire stroombron automatisch voor de voeding van de installatie.

Alle producten met dezelfde functie, zoals beschreven in de norm NBN S21-100 1&2, die rechtmatig in een andere lidstaat van de Europese Unie of in Turkije zijn vervaardigd en/of in handel zijn gebracht of die rechtmatig zijn vervaardigd in een EVA-land dat partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, worden eveneens aanvaard.

8.1.2.1.1 Draaizin van uitgangsdeuren

Het minimum aantal uitgangen kan door de brandweer verhoogd worden in functie van de maximale bezetting en/of de configuratie van de lokalen.

Tijdens de openingsuren van de inrichting mogen de uitgangsdeuren en de deuren in de evacuatiewegen in geen geval vergrendeld of met een sleutel gesloten worden.

De deuren in de evacuatiewegen die twee uitgangen verbinden moeten in beide richtingen opendraaien.

De deuren in de evacuatiewegen moeten ofwel in beide richtingen ofwel in de vluchtzin opendraaien.

Uitzondering voor de inrichtingen van categorie A en B waar de deuren niet in de vluchtrichting dienen te draaien

maar waar de draairichting dient vermeld te worden op de deur.

Voor inrichtingen van de categorie C en D moeten alle uitgangsdeuren in beide richtingen ofwel in de vluchtrichting opendraaien.

Publiek toegankelijke inrichtingen van de categorieën B, C of D waarvan een deur niet in de vluchtzin kan opendraaien omdat ze zich op minder dan haar breedte van de rooilijn bevindt, moeten een sas voorzien met een binnendeur die in de vluchtrichting opent zodat de deur op de rooilijn, bij aanwezigheid van publiek in open stand kan geblokkeerd worden.

Automatisch werkende schuif- of draaideuren mogen gebruikt worden voor uitgangen die rechtstreeks naar buiten uitgeven, mits zij bij het uitvallen van de elektrische stroom of een ander defect automatisch in open stand worden gebracht of mits zij op een eenvoudige wijze (met zogenaamd paniekbeslag) kunnen opendraaien in de vluchtzin.

Trommeldeuren, draaipaaletjes, deuren die niet in de vluchtzin opendraaien en schuifdeuren die niet kunnen opendraaien in de vluchtzin zijn in uitgangen slechts in overtal toegelaten.

Glazen wanden en de vleugels van glazen deuren moeten op zichthoogte een opvallend merkteken dragen.

Bij evacuatiEDEUREN met een dubbele vleugel, dienen beide deuren voorzien te zijn van een deurklink zodat beide delen eenvoudig te openen zijn.

8.1.2.1.2 Uitgangen en evacuatiewegen

De vrije breedte van de uitgang van het publiek toegankelijk lokaal dient minstens 0,80 m breed te zijn (0,70 m in bestaande gebouwen volgens de definitie van het ARAB) en dient een vrije hoogte van minimum 2 m te hebben.

De trappen, gangen en deuren evenals de wegen, die er naartoe leiden, hierna met de term "uitgang" aangeduid, moeten een snelle en gemakkelijke ontruiming van de inrichting mogelijk maken. De evacuatiewegen worden zo kort en rechtlijnig mogelijk gehouden. Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgangen kunnen belemmeren, te plaatsen in de uitgangen en wegen die er naartoe leiden of de nuttige breedte ervan te verminderen.

Er is steeds minimum één uitgang die rechtstreeks toegang geeft op de openbare weg of op een hiermee gelijkgestelde plaats. De uitgangen zijn zoveel mogelijk gelegen in tegenovergestelde zones van de inrichting. De evacuatiewegen moeten zodanig verdeeld zijn dat ze onafhankelijk van elkaar uitkomen op de openbare weg of op een voldoende grote vrije ruimte om zich veilig van het gebouw te kunnen verwijderen. De aanwezigen moeten het gebouw snel en veilig kunnen ontruimen.

Geen enkel punt van de publiek toegankelijke inrichting en/of lokalen waar het publiek wordt toegelaten mag zich verder bevinden dan 45 m van de dichtstbijzijnde uitgang of van de dichtstbijzijnde evacuatieweg.

Bijkomend mag geen enkel punt van de publiek toegankelijke inrichting en/of lokalen waar het publiek wordt toegelaten zich verder bevinden dan 80 m van de tweede uitgang (indien vereist) of van de tweede evacuatieweg (indien vereist).
Evacuatiewegen dienen brandvrij gecompartmenteerd te worden met muren EI 60 en brandwerende deuren EI130 van het zelfsluitende type.

In winkels, warenhuizen en soortgelijke inrichtingen mogen de verkoop- en uitstalstands geen hinder vormen voor een vlotte doorgang van het publiek. Het is verboden tussen de verkoopstands of tegen de boord ervan waren te plaatsen, die een vlotte evacuatie in gevaar kunnen brengen of vertragen. De exploitant zorgt ervoor dat de aankoopwagentjes, die ter beschikking van de klanten worden gesteld, zo geplaatst wordendat zij een snelle ontruiming van de inrichting niet verhinderen.

Indien een deel van het gebouw, waarin de inrichting gelegen is, gebruikt wordt als privélokalen voor de exploitant, mag een uitgang van de inrichting ook dienst doen als uitgang van dit privé gedeelte.
Indien een deel van het gebouw, waarin de inrichting gelegen is, gebruikt wordt als privélokalen voor derden, is voor dit gedeelte een afzonderlijke uitgang afgescheiden met wanden EI 1 h en zelfsluitende deuren EI ½ h van de publiek toegankelijke inrichting, vereist.

Rol- en spiltrappen evenals hellende vlakken met een helling van meer dan tien procent niet in aanmerking. Roltrappen moeten aan ieder uiteinde kunnen stilgelegd worden.

8.1.2.1.3 Trappen

De trappen moeten uit rechte delen bestaan en een aantrede hebben van minimum 20 cm. Draaitrappen kunnen toegestaan worden, mits de aantrede op de looplijn minimum 24 cm bedraagt. De trappen zijn vast en voorzien van stevige leuningen.

De trap dient gemakkelijk begaanbaar te zijn en een gemakkelijke evacuatie mogelijk maken

De treden moeten slipvrij zijn.

Bijkomend voor categorie B, C en D

Wanneer de inrichting op bovenverdiepingen of in kelderverdiepingen voor het publiek toegankelijke lokalen heeft, moeten deze door vaste trappen bediend worden.

Trappen evenals de overlopen dienen een stabiliteit bij brand R30 te hebben of dezelfde opvatting van constructie als een betonplaat met stabiliteit bij brand R30.

Houten trappen dienen aan de onderzijde bekleed met brandwerende beplating; materialen en uitvoering dienen analoog te zijn aan deze van een getest plafond met EI30.

8.1.2.1.4 Terrassen

Indien het terras vast verbonden is met de gevel van de inrichting moet op het terras een doorgang voorzien worden gelijk in breedte als de deur, dit om een mogelijke evacuatie van de inrichting niet in het gedrang te brengen.

De opstelling van alle terrassen mag de evacuatie van de aanwezigen in het gebouw of aanpalende gebouwen niet in het gedrang brengen.

Indien er gebruik gemaakt wordt van afdekzeilen of een ander soort afdekking moet het textiel 'zelfdovend en niet druipend' zijn.

Indien er elektrische verlichting voorzien is op het terras dient er eveneens een veiligheidsverlichting geplaatst te worden conform NBN EN1838.

Verwarmingselementen met open vuur en vlammen in de evacuatiewegen zijn verboden.

In de onmiddellijke omgeving van 1 meter rondom het verwarmingstoestel of op afstanden kleiner dan de minimale afstanden zoals bepaald in de technische voorschriften van de fabrikant van het verwarmingstoestel mogen geen brandbare stoffen en materialen opgesteld worden.

Het verwarmingselement mag het afdekzeil niet aanstralen. Deze elementen mogen enkel gebruikt worden in open ruimten of ruimten met voldoende verluchting.

8.1.2.2 Constructievoorschriften voor sommige lokalen en technische ruimten

8.1.2.2.1 Technische lokalen

Technische ruimtes en technische werkplaatsen zijn gecompartmenteerd ten opzichte van het lokaal toegankelijk voor het publiek. De wanden hebben een brandweerstand van ten minste EI60. Deuren in deze wanden zijn van het zelfsluitende type en hebben een brandweerstand EI130.

8.1.2.2.2 Stooklokalen

Indien het nominale vermogen van de centrale stookinstallatie minder is dan 30 kW, is een stookplaats niet vereist, toch dient de ruimte voorzien te zijn van een boven- en onderverluchting.

Indien het vermogen van de centrale stookinstallatie meer dan 30 kW en minder of gelijk aan 70 kW bedraagt, dient deze ondergebracht in een gecompartmenteerde ruimte. De wanden hebben een brandweerstand van ten minste EI 60. De toegang tot dit lokaal geschiedt via een zelfsluitende en brandwerende deur EI130. Het stooklokaal moet voorzien zijn van een adequate onder- en bovenverluchting.

Gaswandketels van het gesloten type (C) met een gecumuleerd vermogen tot 70 kW moeten niet in een gecompartmenteerd en verluchte ruimte opgesteld worden.

Centrale stookinstallaties met een vermogen > 70 kW moeten ondergebracht worden in een stookplaats conform de norm NBN B61 – 001. De toegang tot de stookplaats moet geschieden via een sas met de volgende kenmerken: de wanden van dit sas hebben een brandweerstand EI120, zelfsluitende en brandwerende deuren EI130h en een oppervlakte van ten minste 2 m². In afwijking van deze norm mogen de stooklokalen en bijvertrekken verbonden worden met andere gedeelten van het gebouw via een zelfsluitende en brandwerende deur EI160 op voorwaarde dat deze niet rechtstreeks uitgaat op een trappenhuis noch op een liftoverloop noch in een lokaal met bijzonder risico. De toegangsdeuren tot het stooklokaal moeten openen in de vluchtzin.

De brandstofvoorraad moet in een afzonderlijk en goed verlucht lokaal geplaatst worden. De wanden van dit lokaal hebben een brandweerstand EI60. De deuren hierin aangebracht zijn van het zelfsluitende en brandwerende type EI130.

In de stookplaats mogen geen materialen worden gestapeld en moeten brandbare materialen geweerd worden.

8.1.2.2.3 Gasinstallatie

Indien de gasmeters opgesteld staan in de publiek toegankelijke lokalen dienen deze omkast te worden en dient de omkasting verlucht te worden conform de voorschriften van de gasdistributienetbeheerder.

Indien op de gastoevoerleiding buiten het gebouw geen afsluiter is aangebracht, zal de exploitant de gasmaatschappij om de plaatsing daarvan verzoeken. De afsluiter moet op de voorgevel goed zichtbaar worden aangeduid.

8.1.2.2.4 Verwarmingsinstallaties

De verwarmingstoestellen, die niet op elektriciteit werken, moeten op een schoorsteen aangesloten zijn of op een speciale inrichting voor de afvoer der verbrandingsproducten. Verplaatsbare verwarmingstoestellen voor stralingswarmte of recipiënten met vloeibare brandstoffen zijn niet toegelaten in de voor het publiek toegankelijke lokalen.

Sfeerverwarming door middel van open haarden is enkel toegelaten in een vaste opstelling. Alle losstaande opstellingen met open vuur zijn verboden.

Lokale verwarmingstoestellen moeten CE gekeurd zijn. Lokale gasverwarmers of toestellen met stookolie dienen aangesloten te zijn op een schoorsteen. De afsluitkranen dienen duidelijk zichtbaar aangeduid te zijn.

In verband met de verwarmingsinstallatie moeten alle nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen om oververhitting, ontploffing en brand te voorkomen. In de omgeving van de verwarmingsinstallatie dient alles wat het brandrisico verhoogd, te worden geweerd.

8.1.2.3 Uitrusting van de gebouwen

8.1.2.3.1 Veiligheidsverlichting

De inrichting moet voorzien worden van veiligheidsverlichting, die onmiddellijk en automatisch in dienst treedt bij het uitvallen van de stroom. Minimaal dienen armaturen aangebracht te worden boven elke uitgangsdeur, in alle evacuatiewegen (gangen en trappen), in de nabijheid van de brandbestrijdingsmiddelen en elektriciteitskasten en in alle lokalen die uitsluitend door kunstlicht bediend worden. De veiligheidsverlichting dient verder uitgebreid te worden zodanig dat de plaatsing en de verlichtingssterkte voldoende is om een gemakkelijke ontruiming te waarborgen. De veiligheidsverlichting moet ten minste gedurende 1 uur zonder onderbreking kunnen functioneren.

Veiligheidsverlichting geplaatst conform NBN EN1838, die bij het uitvallen van de gewone kunstmatige verlichting, de personen toelaat een veilige plaats en de uitgangen van het gebouw te bereiken. Zij volstaat om hindernissen zichtbaar te stellen en de bij brand nodige acties te voeren. Zodra de normale stroom uitvalt, dienen de veiligheidsverlichtingen automatisch en binnen 1 minuut in werking te treden gedurende één uur.

8.1.2.3.2 Veiligheidssignalisatie

De plaats van elke uitgang evenals de richting van de wegen, evacuatiewegen en trappen, die naar deze uitgangen leiden, worden aangeduid door wettelijk geldende pictogrammen.

De zichtbaarheid van de pictogrammen wordt verzekerd zowel door de normale verlichting als door de veiligheidsverlichting.

Vanaf om het even welk punt van de inrichting moet steeds minstens 1 aanduiding van uitgang of nooduitgang goed waarneembaar zijn en de grootte van het pictogram moet in verhouding staan tot de afmeting van de ruimte.

8.1.2.3.3 Melding, waarschuwing, alarm

In de inrichting moet er steeds een telefoontoestel aanwezig zijn waarmee de hulpdiensten kunnen bereikt worden.

Indien publiek toegankelijke inrichtingen van de categorie A en B meerdere verdiepingen omvat of deel uitmaakt van een gebouw met meerdere verdiepingen, uitgezonderd een privéwoning, dient er in het gebouw een

brandmeldinstallatie voorzien te worden conform de voorschriften zoals opgelegd door de brandweer.

Inrichtingen van categorie C dienen verplicht uitgerust te worden met een brandmeldinstallatie conform de voorschriften zoals opgelegd door de brandweer.

Inrichtingen van categorie D dienen voorzien te worden van een algemene en automatische branddetectie- installatie op noodvoeding conform NBN S21-100 1&2.

Keuringsattesten conform NBN S21-100 1&2 dienen voorgelegd te worden door een erkend keuringsorganisme.

Alle producten met dezelfde functie, zoals beschreven in de norm NBN S21-100 1&2, die rechtmatig in een andere lidstaat van de Europese Unie of in Turkije zijn vervaardigd en/of in handel zijn gebracht of die rechtmatig zijn vervaardigd in een EVA-land dat partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, worden eveneens aanvaard.

Indien de uitgang van de publiek toegankelijke inrichting ook dienst doet als uitgang van de privélokalen, moet langs weerszijde van de brandwerende deur tussen het publiek toegankelijke gedeelte en deze privélokalen minimaal gekoppelde autonome detectoren voorzien worden.

8.1.2.3.4 Brandbestrijdingsmiddelen

Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed onderhouden worden, beschermd zijn tegen vorst, op doeltreffende wijze gesignaleerd worden, gemakkelijk bereikbaar opgehangen en oordeelkundig verdeeld zijn. Het moet steeds onmiddellijk in werking kunnen gebracht worden.

Indien er muurhaspels met axiale voeding voorzien moeten worden, dan dient elke haspel vergezeld van één snelblustoestel, zodat een zekere groepering ontstaat van de brandbestrijdingsmiddelen.

a) *Snelblustoestellen*

De aard, het aantal en de plaats van de blusmiddelen worden bepaald in akkoord met de bevoegde brandweer.

In de inrichtingen toegankelijk voor publiek moeten snelblustoestellen met een minimale capaciteit van 1 bluseenheid voorzien worden à rato van 1 bluseenheid per 150 m² totale oppervlakte met een minimum van twee

bluseenheden per publiek toegankelijke inrichting. Indien de publiek toegankelijke oppervlakte van de inrichting $\leq$

50 m², volstaat 1 bluseenheid per publiek toegankelijke inrichting.

Op elke verdieping moet minstens een snelblustoestel met een capaciteit van minimaal 1 bluseenheid worden voorzien.

In de nabijheid van de stookplaats moet een snelbustoestel met een capaciteit van minimaal 1 bluseenheid opgesteld worden. De branders die vloeibare brandstof gebruiken dienen uitgerust te worden met een automatische blusinstallatie.

In keukens moet een snelblustoestel met een capaciteit van minimaal 1 bluseenheid (een halve bluseenheid voor snelblustoestellen van het type CO₂) aanwezig zijn. Tevens moet in elke keuken een branddeken aanwezig te zijn.

b) *Muurhaspels met axiale voeding*

In de publiek toegankelijke inrichtingen met een totale oppervlakte groter dan 500 m² dienen muurhaspels met axiale voeding geplaatst te worden (conform NBN EN 671-1) aangesloten via een aangepaste leidingop de openbare waterbedeling of ander gelijkwaardig voedingssysteem. Deze muurhaspels dienen op oordeelkundig

gekozen plaatsen opgesteld zodanig dat elk punt van de inrichting kan bereikt worden door de waterstraal uit de straalpijp.

Het aantal muurhaspels wordt zodanig bepaald dat de af te leggen afstand vanaf om het even welk punt tot het dichtst bijgelegen toestel niet meer bedraagt dan de lengte van de gebruikte haspels. De haspels dienen gevoed met een leiding onder druk zodanig dat het debiet bij de minst bedeelde haspel gelijk is aan of groter dan 24 l/min. De leidingen voor bluswater dienen vervaardigd in staal of in een metaal dat minstens dezelfde waarborgen biedt.

8.1.2.3.5 Andere technische installaties

In functie van de risico's kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende eisen opleggen voor andere technische installaties.

Liften moeten, ongeacht het type, brandwerend gescheiden zijn van de publiek toegankelijke lokalen door wanden met een brandweerstand EI60 en (bij brand) zelfsluitende en brandwerende deuren EI130. Deze eisen gelden niet als de lift slechts één compartiment aandoet of er een algemene branddetectie geplaatst werd.

8.1.3 Bouwmaterialen, versieringen en bekledingen

8.1.3.1.1 Versieringen

Alle aangebrachte versiering⁸⁸ dient onontvlambaar te zijn en zelfdovend.

De brandweer bepaalt het vereiste brandgedrag van de beklede meubelen in functie van het risico van de inrichting

Gemakkelijk brandbare materialen als rietmatten, stro, karton, boomschors, papier alsmede gemakkelijk brandbare textiel en kunststoffen, mogen in de inrichtingen toegankelijk voor het publiek noch als versiering noch als bouw materiaal aangewend worden.

De bekledingen moeten op zodanige wijze zijn aangebracht dat de mogelijkheid niet bestaat tot ophoping van stof of afval achter de bekledingen. Velums en andere horizontaal aangebrachte doeken zijn verboden. Verticaal hangende doeken mogen geen deuren of uitgangen aan het zicht onttrekken of het gebruik ervan bemoeilijken.

8.1.3.1.2 Bijkomend voor categorie B, C en D

Het zichtbaar oppervlak van de (valse) plafonds, balken, van de (valse) muren, kolommen trappen en van de (valse) vloeren moeten voldoen aan eisen van de wanden van lokalen (zie tabel 1).

De eisen vermeld in tabel 1 zijn van toepassing: Tabel 1

Het zichtbaar oppervlak van de (valse) vloeren kan een houten vloerbekleding zijn, indien deze op een stenen ondergrond wordt voorzien:

Vloerbekledingen	Verticale wanden	Plafonds en valse plafonds	
A0 of A2FL-s2	A0 of A2-s3,d2	A0 of A2-s3,d0	Technische lokalen Parkeerruimten Machinekamers van liften Technische schachten
A3 of EFL	A4 of E-d2	A4 of E-d2	Liftkooien
A2 of BFL-s2	A0 of A2-s3,d2	A0 of A2-s3,d0	Keukens
A3 of CFL-s1	A2 of C-s1,d2	A2 of C-s1,d0	Trappenhuizen
A3 of DFL-s1	A3 of D-s2,d2	A3 of D-s2,d0	Evacuatiewegen
A3 of CFL-s2	A2 of C-s2,d2	A2 of C-s2,d0	Zalen, lokalen toegankelijk voor publiek
A3 of EFL A3 of EFL A3 of DFL-s2	A3 of E-d2 A3 of E-d2 A3 of D-s3,d1	A3 of E-d1 A3 of E-d1 A3 of D-s3,d1	Andere lokalen o LG o MG o HG

8.1.3.2 Allerlei

8.1.3.2.1 Recipiënten

Recipiënten voor een vloeibaar gemaakt petroleumgas, zowel voor opslag als voor gebruik, mogen enkel in openlucht ondergebracht worden. De voedingsleidingen naar de verbruiktoestellen zijn vast. Enkel de laatste 2 m naar het verbruiktoestel kunnen bestaan uit soepele leidingen die moeten voldoen aan NBN EN 559.

In het lokaal toegankelijk voor het publiek of de aanhorende lokalen is de plaatsing ervan verboden.

⁸⁸ Worden niet bedoeld: behangpapier, vaste posters tegen de muur, prijslijst tegen de muur, toneeldecors, ...
Tijdelijke papieren versieringen zoals slingers, vlaggetjes en andere decoraties zijn wel verboden gelet op het brandgevaar.

8.1.3.2.2 Open vuur

Het beperkt aanbrengen van sfeerverlichting met open vuur, zoals kaarsen, petroleumlampen is enkel toegelaten mits ze bij het gebruik of bij het omstoten geen brand kunnen veroorzaken. Fakkels zijn niet toegelaten. Ze moeten op minstens een halve meter geplaatst worden van elk brandbaar materiaal.

Bakken en braden alsook flamberen in de publiek toegankelijke gedeelten zijn enkel toegestaan mits het gebruik van CE-gekeurde toestellen, en mits ze bij het gebruik of bij het omstoten geen brand kunnen veroorzaken. De installatie van de toestellen dient te voldoen aan de reglementaire voorschriften en de regels van goed vakmanschap.

8.1.3.2.3 Organisatie

Buiten hetgeen voorzien is door deze politieverordening, neemt de uitbater alle nodige maatregelen om de personen, aanwezig in het gebouw, te beschermen tegen brand, paniek en ontploffingen.

De permanente maatregelen die in dat opzicht door de uitbater genomen worden, zullen vermeld worden in het veiligheidsregister.

Al het personeel moet periodiek en ten minste éénmaal per jaar ingelicht worden omtrent de gevaren van brand het hanteren van de brandbestrijdingsmiddelen en de ontruiming van de inrichting.

De uitbater zorgt ervoor dat onbevoegde personen geen toegang hebben tot technische en privélokalen. Dat verbod wordt op die plaatsen aangeduid door middel van een pictogram.

Indien er gerookt wordt in de inrichting, dienen de nodige maatregelen getroffen te worden; asbakken moeten in voldoende aantal en op nuttige plaatsen aanwezig zijn en asbakken dienen geledigd te worden in een metalen recipiënt, voorzien van een goed sluitend metalen deksel of van het type "vlamdovend".

In de lokalen toegankelijk voor het publiek mogen geen vuilnis, afval, afgedankte voorwerpen of producten opgeslagen worden.

Artikel 9 Controle, afwijkingen en administratieve maatregelen

9.1 Controles en veiligheidsregister

Volgende installaties moet de verantwoordelijke periodiek laten nazien, hetzij door een bevoegd persoon (BP), een bevoegd installateur (BI) of een daartoe erkend / geaccrediteerd organisme voor technische controles (EDTC).

Installatie	Controleorgaan	Periodiciteit
Personenliften	EDTC	3-maandelijks indien niet-gecertificeerd onderhoudsbedrijf liften 6-maandelijks indien gecertificeerd onderhoudsbedrijf liften
Goederenliften	EDTC	Jaarlijks
Centrale verwarming (op vaste of vloeibare brandstof) en schouwen	BI / BP	Jaarlijks
Centrale verwarming op gasvormige brandstof	BI / BP	2-jaarlijks
Alarm *	BI / BP	Jaarlijks
Branddetectie *	EDTC	Jaarlijks
Brandbestrijdingsmiddelen *	BI / BP	Jaarlijks
Individuele gasverwarmingstoestellen *	BI	Jaarlijks
Dichtheidsproef gasinstallatie	EDTC	5-jaarlijks
Gashouders (tanks > 300 l) *	EDTC	5-jaarlijks
Laagspanningsinstallatie + veiligheidsverlichting *	*EDTC	5-jaarlijks
Hoogspanningsinstallatie	EDTC	Jaarlijks
Autonome branddetector (battery check)	BP	3-maandelijks
Controle werking veiligheidsverlichting	BP	3-maandelijks
Staat brandwerende deuren	BP	Jaarlijks
Dampkappen	BP	Jaarlijks

Installaties aangeduid met een "*" worden bovendien bij elke wijziging van exploitatie of exploitant, bij transformatie- of renovatiewerken, vernieuwing van de binneninrichting, bij wijziging van de netto-oppervlakte, bij bestemmingswijziging en bij elke wijziging die de brandveiligheid kan beïnvloeden, aan een controle onderworpen. Aan de opmerkingen, gemaakt tijdens de controle, moet de exploitant onmiddellijk het passend gevolg geven.

In elk publiek toegankelijk lokaal dient een veiligheidsregister ter inzage te liggen voor de burgemeester en de bevoegde ambtenaren.

Dit register bevat informatie over veiligheidsvoorschriften en vergunningen, met name:

- o het attest van brandveiligheid;
- o verslagen van de bij dit reglement opgelegde veiligheidscontroles en verificaties;
- o verslagen en / of attesten van de wettelijk opgelegde periodieke controles;
- o exploitatievergunning;
- o aantal toegelaten personen;
- o verzekeringspolis objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing (indien van toepassing);

De exploitant dient de gegevens van het veiligheidsregister op te volgen en up-to-date te houden.

Voorbeeld inhoud veiligheidsdossier:

Artikel	Inhoud
1	Vergunningen
A	Exploitatievergunning
B	Tapvergunning (indien van toepassing)
C	...
2	Verzekeringen
A	Brandpolis
B	Verzekeringspolis burgerrechtelijke aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing (indien van toepassing)
C	...
3	Verslagen / attesten periodieke controles
A	Laagspanningsinstallatie + veiligheidsverlichting
B	Centrale verwarming en schouwen
C	Brandbestrijdingsmiddelen
D	Alarm / branddetectie-installatie
E	Gasinstallatie
F	...
4	Brandveiligheid
A	Brandweerverslagen
B	Attest brandveiligheid
C	Afwijkingen / stappenplan
D	Verklaring aantal toegelaten personen
E	...

9.2 Afwijkingen

Indien het onmogelijk is te voldoen aan één of meerdere bouwkundige vereisten van deze reglementering, kan de burgemeester afwijkingen⁸⁹ toestaan. Hij kan dit enkel op de regels van dit reglement die niet door een andere wetgeving zijn bepaald.

Elke aanvraag tot het bekomen van een afwijking dient met een gedetailleerd verslag worden ingediend waarbij duidelijk de redenen worden vermeld waarom een afwijking als noodzakelijk voorkomt. Gedetailleerde plannen, een verklarende nota en voorgestelde bijkomende veiligheidsmaatregelen dienen te worden bijgevoegd.

Deze bijkomende veiligheidsmaatregelen moeten een veiligheidsniveau nastreven dat ten minste gelijk is aan het niveau vereist in de voorschriften waarvoor een afwijking wordt gevraagd.

⁸⁹ Bij controle door de brandweer vermeld de brandweer in het brandpreventieverslag meteen waaraan reeds voldaan werd, alsook waarvoor eventuele afwijkingen kunnen toegestaan worden binnen de hierboven aangegeven beperkingen.

De aanvragen om gelijkwaardigheid en afwijking worden per aangetekend schrijven aan de burgemeester gestuurd, die ze doorstuurt naar de Commissie.
De burgemeester doet uitspraak over deze aanvragen op gemotiveerd advies van de Commissie. De Commissie kan het advies inwinnen van externe deskundigen indien noodzakelijk.

9.2.1 Commissie ter afwijking en opvolging

Er wordt een commissie opgericht die ermee belast is de burgemeester een advies te verstrekken over de aanvragen om gelijkwaardigheid en afwijking.

De commissie bestaat uit 5 preventionisten van de hulpverleningszone Taxandria waarvan er minimaal 3 aanwezig moeten zijn om een advies te kunnen opmaken. Deze preventionisten worden nominatief aangesteld door de prezoneraad van de hulpverleningszone Taxandria.

9.3 Slotbepalingen

9.3.1 Overgangsbepalingen

Afwijkend van artikel 4.2.9.3 zullen de publiek toegankelijke inrichtingen, die bij de inwerkingtreding van dit reglement reeds geëxploiteerd worden, moeten voldoen aan de bepalingen van dit reglement, uiterlijk 12 maanden na ontvangst van het brandveiligheidsattest volgend op een controlebezoek van de brandweer⁹⁰. De burgemeester kan, op advies van de Commissie ter afwijking en opvolging, mits een stappenplan, een andere uitvoeringstermijn aanvaarden.

Indien noodzakelijk voor de veiligheid kan de burgemeester voor sommige maatregelen een kortere termijn opleggen.

9.3.2 Sancties

Inbreuken worden gestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete die maximaal 175 of 500 euro bedraagt, naargelang de overtreders minderjarig of meerderjarig is⁹¹:

Het college van burgemeester en schepenen kan, op basis van artikel 4 §1 van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, overgaan tot de administratieve schorsing of de administratieve intrekking van het afgeleverde brandveiligheidsattest of tot de administratieve sluiting van de instelling indien niet langer voldaan is aan de bepalingen van dit reglement.

9.3.2.1 Voorlopige sluiting van een gebouw

De burgemeester kan de voorlopige sluiting bevelen van het gebouw dat niet voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen conform artikel 11 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van burgerrechtelijke aansprakelijkheid.

In geval van hoogdringendheid kan de burgemeester op basis van artikel 134 van de nieuwe gemeentewet de voorlopige sluiting van een instelling of de tijdelijke schorsing van een vergunning opleggen..

Deel 2 Brandveiligheid in publiek toegankelijke tenten

Artikel 10 Toepassingsgebied

Deze bepalingen zijn van toepassing op de inrichtingen van tijdelijke aard102 van 50 m² of groter.

Het is verboden om inrichtingen van tijdelijke aard die toegankelijk zijn voor het publiek, open te stellen zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van de burgemeester.

De aanvraag dient zo snel mogelijk en alleszins ten laatste zestig kalenderdagen voor aanvang toe te komen bij de burgemeester. De gemeente licht meteen de brandweercommandant in na het afleveren van de vergunning.

Voor de aanvang van het evenement dient er een controle te gebeuren door de brandweer voor zover het een inrichting van tijdelijke aard betreft met een bruto-oppervlakte van 500 m² of meer.

Artikel 11 Veiligheidseisen inzake de inplanting en toegangswegen

De ruimte rond de tent(en) en eventuele andere tijdelijke constructies moet steeds een vrije doorgang, dus zonder obstakels, waarborgen van 4 meter.

Binnen deze vrije doorgang mogen geen verkooppunten, voertuigen, toiletvoorzieningen, bevestigingspunten van spantouwen, noch andere hindernissen opgesteld staan.

De toegangswegen worden bepaald in akkoord met de brandweer, volgens volgende leidraad. De voertuigen van de brandweer moeten ten minste tot op 60 meter van één zijde van de inrichting kunnen naderen. Daartoe moeten de voertuigen beschikken over een toegangsmogelijkheid en opstelplaats:

- ofwel op de berijdbare rijweg van de openbare weg;
- ofwel op een bijzondere toegangsweg vanaf de berijdbare rijweg van de openbare weg en die de volgende karakteristieken vertoont:
 - minimale vrije breedte: 4 m;
 - minimale draaistraal: 11 m aan de binnenkant en 15 m aan de buitenkant;
 - minimale vrije hoogte: 4 m;
 - maximale helling: 6%;
- draagvermogen: derwijze dat de voertuigen, zonder verzinken, met een maximale asbelasting van 13 ton er kunnen rijden en stilstaan, zelfs wanneer ze het terrein vervormen;

De organisator zorgt voor voldoende parking voor auto's en fietsen alsook voor een ordentelijk parkeren van deze voertuigen.

Artikel 12 Veiligheidseisen inzake de opbouw en evacuatie

Het zeil en/of de eventuele harde zijwanden van tijdelijke constructies moeten uit materialen gemaakt zijn met een reactie bij brand, minimum klasse A2 of M2 conform bijlage 5 van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.

De versieringen104 moeten uit materialen gemaakt zijn met een reactie bij brand, minimum klasse A2 of M2 conform bijlage 5 van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.

Zijn bijgevolg verboden:

- gemakkelijk brandbare materialen zoals rietmatten, stro, karton, boomschors, papier, evenals gemakkelijk brandbare textiel en kunststoffen;
- materialen die bij lage temperatuur smelten;
- versieringen die de evacuatie kunnen hinderen zoals o.a. netten, losse doeken e.d.

De tent moet minimum 2 uitgangen hebben.

Indien de bezetting in de tent meer dan 500 personen bedraagt, dienen minimaal 2 + N uitgangen te worden voorzien waarbij N het geheel getal is onmiddellijk groter dan de deling door 1000 van de maximale bezetting. De uitgangen moeten verder zodanig over de tent verdeeld zijn dat er vanuit gelijk welke plaats in de tent nooit meer dan 30 meter moet afgelegd worden om een rechtstreekse uitgang te bereiken.

Iedere uitgang moet minstens 80 cm breed zijn. De totale breedte van de uitgangen is minstens gelijk aan, in centimeter uitgedrukt, het maximaal aantal gelijktijdige aanwezigen in de tent.

Het aantal gelijktijdige aanwezigen wordt berekend aan de hand van maximaal 2 personen per m² oppervlakte van de tent gemeten tussen de wanden.

Iedere uitgang moet over een breedte en een hoogte van minstens 2 meter volledig vrij blijven (voor een uitgang via een opening met schuin weghangend deel van een tentzeil wordt enkel dat deel van de uitgang in rekening gebracht dat minimum 2 m hoog is). Spantouwen en hun bevestigingspunten mogen de evacuatie niet hinderen.

De uitgangsdeuren moeten openen in de richting van de ontruiming.

Gangen, met een minimale breedte die gelijk is aan de breedte van de uitgang of nooduitgang waarop ze uitgeven, moeten steeds geheel vrij gehouden worden van belemmeringen en moeten een snelle ontruiming mogelijk maken. Zij moeten rechtstreeks naar de uitgangen en nooduitgangen leiden en mogen hiervoor in geen geval andere bezette ruimten doorlopen.

De tafels en stoelen moeten zodanig opgesteld worden dat de doorgangen naar de nooduitgangen en brandblustoestellen volledig vrij blijven.

De plaats van elke uitgang en nooduitgang moet aangegeven zijn door een reglementair pictogram dat voldoet aan de bepalingen van het koninklijk besluit van 19 december 1997. De verlichting van de pictogrammen wordt zowel door de normale elektrische verlichting als door de veiligheidsverlichting verzekerd.

Artikel 13 Veiligheidseisen inzake de elektrische installaties

De tent en de eventuele andere tijdelijke inrichtingen mogen enkel elektrisch verlicht worden.

De tent moet uitgerust zijn met een veiligheidsverlichting die voldoet aan de geldende Belgische normen ter zake. De veiligheidsverlichting moet een voldoende lichtsterkte hebben om hindernissen zichtbaar te stellen en om een veilige en ordelijke ontruiming te verzekeren (minimaal op te hangen boven elke uitgang en nooduitgang en verder in de gangen indien dit nodig is voor een veilige evacuatie).

Deze verlichting moet onmiddellijk en automatisch in werking treden bij het uitvallen van de gewone verlichting. De veiligheidsverlichting moet minstens één uur zonder onderbreking kunnen functioneren.

Alle verlichting moet op een veilige wijze worden opgehangen (voldoende afstand ten opzichte van o.a. het tentzeil of lichte wanden, eventuele versieringen, enz... en stabiele ophangpunten hebben) zodat geen brand- of ander gevaar kan ontstaan.

Indien de openbare verlichting onvoldoende is, moet buiten de tent(en) gezorgd worden voor verlichtingspunten nabij de uitgangen en nooduitgangen.

De gehele elektrische installatie dient te voldoen aan de voorschriften van de geldende wettelijke en reglementaire teksten, evenals aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

Artikel 14 Veiligheidseisen inzake verwarmingsinstallaties

In verband met de verwarmingsinstallaties moeten alle nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen om oververhitting, ontploffing en brand te voorkomen.

De afvoerkokers voor verbrandingsgassen moeten grondig geïsoleerd worden zodat zij geen brandgevaar opleveren.

Inwendige verbrandingsmotoren, warmeluchtgeneratoren evenals de brandstofvoorraad (in metalen recipiënten) moeten op een veilige plaats ondergebracht worden, buiten de tent en buiten de anderetijdelijke inrichtingen, op een afstand van ten minste 1 meter van de buitenwand.

De aanwezigheid van verplaatsbare verwarmingstoestellen, flessen met vloeibaar gemaakte brandbare, brandbevorderende of giftige gassen, brandbare vloeistoffen en licht brandbare vaste stoffen, is verboden in de tent en in andere tijdelijke inrichtingen.

Het gebruik van verwarmings- of kooktoestellen gestookt met alcohol, benzine of petroleum is streng verboden.

Indien vloeibaar gemaakte petroleumgassen gebruikt worden, moeten de flessen en houders geplaatst worden op een voor de hulpdiensten gemakkelijk bereikbare, goed verluchtbare veilige plaats buiten de tent en buiten de eventuele andere tijdelijke constructies.

De verbinding met de toestellen zal uitgevoerd worden met buizen in roodkoper. De verbindingen moeten gemaakt worden conform de wetgeving op de gasinstallaties.

Het gebruik van verwarmingstoestellen voor bak-, braad of kookdoeleinden is slechts toegestaan in stands of tenten die daarvoor speciaal zijn uitgerust.

Nabij deze verwarmings- of kooktoestellen moeten, bijkomend, één of meerdere geschikte en bedrijfsklare draagbare blustoestellen opgesteld worden.

Artikel 15 Brandveiligheidsmiddelen en andere voorzorgsmaatregelen

De inplanting van de tent en de andere tijdelijke inrichtingen mag het gebruik van aanwezige hydranten en gasafsluiters niet verhinderen.

De hydranten, gelegen nabij de toegangswegen, moeten steeds vrijgehouden worden en voor de brandweer gemakkelijk bereikbaar zijn.

In de tent en de andere tijdelijke inrichtingen moeten draagbare snelblustoestellen met minimum 6 kg ABC-poeder ofwel andere specifieke snelblustoestellen, afhankelijk van het risico, aanwezig zijn. Er moet minstens 1 toestel per 150 m² voorzien worden, met een minimum van twee snelblustoestellen.

Deze snelblustoestellen moeten op goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaatsen aangebracht worden (nabij de uitgangen, nabij een podium of een toeg, enz.).

Deze snelblustoestellen moeten door een bevoegde firma nagezien en op deugdelijkheid beproefd worden.

In de tent of in de andere tijdelijke inrichtingen mogen geen ballonnetjes gevuld met een brandbaar en/of giftig gas aanwezig zijn.

Ten minste twee afgevaardigden moeten met de veiligheid belast zijn om preventief toezicht te kunnen uitoefenen en onmiddellijk te kunnen ingrijpen in geval van brand of andere onregelmatigheid.

Bij afloop van het evenement moet een afgevaardigde die belast is met de veiligheid, een rondgang binnen en buiten de tent en de andere tijdelijke inrichtingen uitvoeren.

Atmosferische omstandigheden en stabiliteit van de tent.

De organisator neemt alle noodzakelijke maatregelen om schade te voorkomen. Hierbij moet hij de eventuele veiligheids- en opbouwvoorschriften van de leverancier van de tent strikt naleven.

De tent moet een voldoende stabiliteit hebben in normale omstandigheden.

Onverminderd de bevoegdheid van de burgemeester of een officier van bestuurlijke politie inzake het ontruimen, moet de organisator indien uit de weersvoorspellingen blijkt dat windsnelheden of rukwinden mogelijk zijn van 75 km/uur of meer, de tent sluiten en ontruimen gedurende de periode waarop de voorspelling slaat, tenzij er een verklaring of attest is van een bevoegde persoon of organisatie inzake stabiliteit, waaruit blijkt dat de tent bestand is tegen een welbepaalde hogere windsnelheid.

Indien uit de weersvoorspellingen blijkt dat er windsnelheden of rukwinden mogelijk zijn van 50 km/uur of meer, dan moet de organisator alle mogelijke maatregelen treffen opdat de wind niet rechtstreeks in de tent kan binnenwaaien.

In geval van twijfel inzake de windsnelheid kan enkel advies ingewonnen worden bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut (www.meteo.be).

Artikel 16 Afwijkingen

Indien het onmogelijk is te voldoen aan één of meerdere vereisten van deze politieverordening, kan de burgemeester, op advies van de bevoegde brandweer, in zijn vergunning afwijkingen toestaan voor zover deze afwijkingen niet in strijd zijn met hogere wetgeving en een veiligheidsniveau bieden dat ten minste gelijk is aan het niveau beoogd met deze politieverordening.

Elke aanvraag tot het bekomen van een afwijking dient duidelijk gemotiveerd te zijn.

Artikel 17 Sancties

Onverminderd de bevoegdheid van de burgemeester hem verleend door de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, worden inbreuken gestraft met een gemeentelijke administratieve geldboete die maximaal 175 of 500 euro bedraagt, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.

Artikel 18 Intrekking of schorsing

Onverminderd artikel 133 alinea 2 en 135 § 2 van de nieuwe gemeentewet, kan het college van burgemeester en schepenen conform artikel 4 §1 van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties eveneens overgaan tot schorsing of intrekking van de vergunning.